

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	04.07.2025 15:30	lfd. Nummer	4
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	50° 08.7863N 009° 01.5983E
Seriennummer	020924012448	UTM Koordinaten	E 32 501903 N 5554913
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	10/2024
		Ablauf Kalibrierung	10/2025

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.474	0.476	0.480	0.476	47	0	47	4.621	0

