

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	20.07.2025 14:58	lfd. Nummer	5
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	50° 08.8028N 009° 01.5791E
Seriennummer	020924012448	UTM Koordinaten	E 32 501880 N 5554944
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	10/2024
		Ablauf Kalibrierung	10/2025

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.330	0.329	0.333	0.33	68	0	68	3.203	0

