

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	03.12.2025 16:15	lfd. Nummer	7
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	50° 08.7922N 009° 01.5438E
Seriennummer	020924012448	UTM Koordinaten	E 32 501838 N 5554924
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	10/2025
		Ablauf Kalibrierung	10/2026

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.439	0.436	0.439	0.438	51	0	51	4.252	0

