

# Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0  
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

|                  |                  |                     |                            |
|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Auftraggeber     |                  | Schicht             |                            |
| Bauvorhaben      |                  | Bodenart            |                            |
| Lage Prüfpunkt   |                  | Bodengruppe         |                            |
| Bemerkungen      |                  | Ggf. Konsistenz     |                            |
| Ausgeführt durch |                  | Wetter / Temp.      |                            |
| Datum / Uhrzeit  | 22.09.2026 15:16 | lfd. Nummer         | 2                          |
| Hersteller       | TERRATEST GmbH   | GPS Koordinaten     | 48° 55.1411N 009° 19.5674E |
| Seriennummer     | 051022010196     | UTM Koordinaten     | E 32 523892 N 5418505      |
| Fallhöhe         | -,-              | Letzte Kalibrierung | 11/2025                    |
|                  |                  | Ablauf Kalibrierung | 11/2026                    |

| Setzung s4<br>(mm) | Setzung s5<br>(mm) | Setzung s6<br>(mm) | Mittelwert<br>(mm) | Evd (MPa) | Geforderter<br>Evd (MPa) | Differenz Evd<br>(MPa) | s/v (ms) | Geforderter<br>Ev2 (MN/m²) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------|----------------------------|
| 0.369              | 0.370              | 0.371              | 0.37               | 61        | 0                        | 61.0                   | 2.399    | 0                          |

