

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	23.09.2026 08:23	lfd. Nummer	2
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	48° 55.2083N 009° 19.6983E
Seriennummer	051022010196	UTM Koordinaten	E 32 524051 N 5418630
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	11/2025
		Ablauf Kalibrierung	11/2026

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.589	0.591	0.596	0.592	38	0	38.0	3.839	0

