

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	26.09.2026 09:18	lfd. Nummer	1
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	48° 55.1379N 009° 19.4682E
Seriennummer	051022010196	UTM Koordinaten	E 32 523771 N 5418498
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	11/2025
		Ablauf Kalibrierung	11/2026

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.416	0.413	0.420	0.416	54	0	54.0	2.697	0

