

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	22.09.2026 15:16	lfd. Nummer	2
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	48° 55.1411N 009° 19.5674E
Seriennummer	051022010196	UTM Koordinaten	E 32 523892 N 5418505
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	
		Ablauf Kalibrierung	

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.369	0.370	0.371	0.37	61	0	61.0	2.399	0

