

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	05.10.2026 15:15	lfd. Nummer	2
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	48° 55.1492N 009° 19.6253E
Seriennummer	051022010196	UTM Koordinaten	E 32 523963 N 5418520
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	11/2025
		Ablauf Kalibrierung	

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.334	0.329	0.330	0.331	68	0	68.0	2.146	0

