

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	29.09.2026 15:36	lfd. Nummer	2
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	48° 55.2070N 009° 19.7492E
Seriennummer	051022010196	UTM Koordinaten	E 32 524114 N 5418628
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	11/2025
		Ablauf Kalibrierung	

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m ²)
0.349	0.346	0.342	0.345	65	0	65.0	2.237	0

