

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät LFG 1.0
gemäß TP BF-StB Teil B 8.3-12

Auftraggeber		Schicht	
Bauvorhaben		Bodenart	
Lage Prüfpunkt		Bodengruppe	
Bemerkungen		Ggf. Konsistenz	
Ausgeführt durch		Wetter / Temp.	
Datum / Uhrzeit	21.09.2026 14:58	lfd. Nummer	1
Hersteller	TERRATEST GmbH	GPS Koordinaten	48° 55.2129N 009° 19.7585E
Seriennummer	LFG 1.0 0510	UTM Koordinaten	E 32 524125 N 5418639
Fallhöhe	-,-	Letzte Kalibrierung	11/2025
		Ablauf Kalibrierung	

Setzung s4 (mm)	Setzung s5 (mm)	Setzung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MPa)	Geforderter Evd (MPa)	Differenz Evd (MPa)	s/v (ms)	Geforderter Ev2 (MN/m²)
0.509	0.510	0.510	0.509	44	0	44.0	3.300	0

