ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
LABORATORIO DE AGUAS *"Lic. Gustavo A. Vera"*
Ruta Nicolás Avellaneda Km. 12,5- Resistencia Tel. 362-4005430

ANALISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA

Protocolo N°:	**17291-17292-17293/25**
Registro Interno N°:	**MI 347-348-349/25**

DATOS DE CAMPO:

Objeto de Análisis: Evaluacion de calidad de agua superficial

Fuente: 17291/25: M6 - Río Paraguay - 1 km antes de la confluencia
17292/25: M7 - Río Paraná - frente a Paso de la Patria
17293/25: M8 - Río Paraná - frente a Bº San Pedro Pescador

Muestra tomada por: Ing. Natalia Polich

Fecha de extracción: 23/9/2025 **Fecha de recepción:** 23/9/2025

Solicitado por: Dirección de Preservación del Recurso - A.P.A.

RESULTADOS:	17291/25	17292/25	17293/25
Coliformes Totales-NMP/100ml.	240	23	240
Coliformes Termotolerantes-NMP/100ml.	240	23	240

Referencia metodológica: Standard Methods 23th Edition y Norma IRAM 29107-2

Observaciones: ———————

Analizado por:

Licenciado ALEJANDRO SANDI
Laboratorio de Aguas
A.P.A.

Téc. Amb. LOPEZ DIEGO G.
ANALISTA
Laboratorio de Aguas A.P.A.

Bioq. Liliana Silvina Lösch
M. P. 522
Jefe Departamento
Laboratorio de Aguas A.P.A.

Lugar y Fecha: Resistencia, 29 de septiembre de 2025

El Laboratorio de Aguas de A.P.A. declina toda responsabilidad acerca del valor representativo de las muestras recepcionadas en el mismo, salvo que hayan sido extraídas con intervención expresa del personal de este laboratorio en la etapa de muestreo. Los resultados consignados en este protocolo de análisis se refieren exclusivamente a la muestra recibida, declinando el Laboratorio de A.P.A. toda responsabilidad por el uso indebido ó incorrecto que se hiciera de este informe.

Ing. ALEJANDRO G. F. OCAMPO
DIRECTOR DE
Laboratorio de Aguas - A.P.A

Scanned with CamScanner

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
LABORATORIO DE AGUAS "Lic. Gustavo A. Vera"
Ruta Nicolás Avellaneda km 12,5 Resistencia - Tel. 0362-4452891

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

DATOS DE CAMPO:	
Objeto del análisis:	Evaluación de Calidad Fisicoquímica.
Procedencia:	Monitoreo Ríos Paraguay y Paraná
Solicitada por:	Dirección de Preservación del Recurso
Extraída por:	Ing. Polich, Natalia
Fecha extracción:	23/09/2025 **Fecha recepción:** 23/09/2025

ANALISIS Nº	SITIO DE EXTRACCION
17291/25	Muestra Nº 6: Río Paraguay 1000 mts. antes de la confluencia
17292/25	Muestra Nº7: Río Paraná frente a Paso de la Patria
17293/25	Muestra Nº 8: Río Paraná Frente a Barrio San Pedro Pescador

RESULTADOS DE LABORATORIO:		ANALISIS Nº		
PARAMETROS	UNIDADES	17291/25	17292/25	17293/25
Color	escala Pt - Co	20	10	20
Turbidez	NTU	16,4	2,9	11,2
Olor		sin olor	sin olor	sin olor
pH	UpH	7,6	7,5	6,70
Conductividad esp. 25 °C	uS/cm.	125	50	88
Sólidos Disueltos	mg/L	78	31	55
Dureza Total	mg/L	30	26	28
Calcio	mg/L	10	8	9
Magnesio	mg/L	1	1	1
Sodio	mg/L	17	7	13
Potasio	mg/L	0,8	0,4	0,7
Carbonatos	mg/L	0	0	0
Bicarbonatos	mg/L	51	34	46
Alcalinidad Total	mg/L	42	28	38
Cloruros	mg/L	15	8	12
Amoníaco (NH_4^+)	mg/L	0,0	0,05	0,1
Sulfatos	mg/L	3	1	1
Nitritos	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.
Nitratos	mg/L	2,7	2,1	2,6

Metodología: Los parámetros indicados se analizan según Standard Methods - 23rd Edition.

(N.D.) No Detectado

Tco.Qco. Matías Colacilli Leyenda

Tco. HyS: Fernando Oviedo

Tco. Amb: Juan Matías Enriquez

Ing. Qca. Nélida E. Almirón
Jefa Departamento
Fisicoquímico y Especiales
DNI: 26.212.914
Laboratorio de Aguas - A.P.A

Resistencia, 26 de septiembre de 2025.-

El Laboratorio de Aguas de A.P.A. declina toda responsabilidad acerca del valor representativo de las muestras recepcionadas en el mismo, salvo que hayan sido extraídas con intervención expresa del personal de este laboratorio en la etapa de muestreo. Los resultados consignados en este protocolo de análisis se refieren exclusivamente a la muestra recibida, declinando el Laboratorio de A.P.A. toda responsabilidad por el uso indebido ó incorrecto que se hiciera de este informe.

El presente informe carece de validez sin Firma y sello Original.

Ing. ALEJANDRO G. F. OCAMPO
DIRECTOR DE
Laboratorio de Aguas - A.P.A

Scanned with CamScanner

Administración Provincial del Agua
LABORATORIO DE AGUAS
"Lic. Gustavo Vera"
Ruta Nicolás Avellaneda km 12,5 Resistencia tel. 0362 -4452891

ANALISIS DE LIQUIDOS RESIDUALES Y/O CLOACALES

Objeto del análisis: Evaluación de Calidad	**Localidad:** Resistencia
Orden de Trabajo Nº : 4726	
Solicitante: Dirección de Presevación del Recurso (APA)	
Fecha de recepción: 23/09/2025	
Muestra extraida por: Ing. Natalia Polich	

MUESTRA Nº	SITIO DE EXTRACCIÓN	Fecha extracción
17291	Muestra Nº6 Rio Paraguay 1000m antes de la confluencia	23/9/2025
17292	Muestra Nº7 Rio Paraná frente a Paso de la Patria	23/9/2025
17293	Muestra Nº8 Rio Paraná frente a Barrio San Pedro Pescador	23/9/2025

PARAMETROS	UNIDADES	MUESTRA Nº		
		17291	17292	17293
D.B.O.$_{5,20}$ *(5210 B)**	$mgO_2/l.$	8	10	12
D.Q.O. *(HACH DR/2010. Método 8000)*	$mgO_2/l.$	14	16	19

OBSERVACIONES

MÉTODOS DE ANÁLISIS:
( ) Standard Methods 23th Edition.*

Resistencia, lunes, 29 de septiembre de 2025

Analizado por :

Tco. Urturi Nicolas
A/C Area de Efluentes

Tca. Rivas Cabás Analía
Analista Area de Efluentes

Revisado y Supervisado por:

Ing. ALEJANDRO G. F. OCAMPO
DIRECTOR DE
Laboratorio de Aguas - A.P.A.

El Laboratorio de Aguas de A.P.A. declina toda responsabilidad acerca del valor representativo de las muestras recepcionadas en el mismo, salvo que hayan sido extraídas con intervención expresa del personal de este laboratorio en la etapa de muestreo. Los resultados consignados en este protocolo de análisis se refieren exclusivamente a la muestra recibida, declinando el Laboratorio de A.P.A. toda responsabilidad por el uso indebido ó incorrecto que se hiciera de este informe.

Scanned with CamScanner