

## Dimensões mínimas dos tubos - Canalizações ocultas

### Canalizações embebidas constituídas por condutores isolados ou cabos, rígidos, protegidos por tubos

- Tipos de Condutores isolados ou cabos, rígidos – Com características não inferiores às dos classificados sob o código 301 100
- Tipos de tubos – Rígidos ou maleáveis com características não inferiores às dos classificados sob o código 5 101 100 ou 5 011 100

Secção nominal dos condutores (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal dos tubos (mm)				
	Número de condutores				
	1	2	3	4	5
1,5	12	12	16	16	20
2,5	12	16	16	20	20
4	12	16	20	20	25
6	12	16	20	25	25
10	16	25	25	32	32
16	20	25	32	32	40
25	25	32	40	40	50
35	25	40	40	50	50
50	32	40	50	50	63
70	32	50	63	63	63
95	40	50	63	75	75
120	40	63	75	75	90
150	50	63	75	90	90
185	50	75	90	90	110
240	63	75	90	110	110
300	63	90	110	110	-
400	75	110	-	-	-
500	75	110	-	-	-