시 방 서

1. 공사명: 2026학년도 원광대학교 소방시설 작동점검
2. 공사개요: 일식 도급
가. 구조(시공방법): 본교 소방시설
나. 규모
1) 원광대학교 및 구 원광보건대학교 소방시설이 설치된 건물 전체 장소
2) 각 건물 소방시설 현황, 소화기 점검표 작성 후 별도의 USB에 작성하여 시설지원과로 제출
3. 과업범위: 원광대학교 및 구 원광보건대학교 소방시설 현황 참조
4. 특기사항
가. 지급자재: 없음
나. 교내 점검 자재운반 부담: 없음
다. 점검비는 V.A.T 포함
라. 모든 점검은 공공기관의 방화관리에 관한 규정, 소방시설 자체점검 사항 등에 관한 고시에 의거하여 실시하여야 한다.
마. 점검 완료 후 2026년 12월 31일까지 점검현황(관련 법령에 의거한 보고서 포함)을 관계기관에 (익산소방서) 보고하여야 한다.
1) 소방시설법 시행규칙 별지 제9호서식 소방시설등 자체점검 실시 결과 보고서
2) 점검인력 배치확인서
3) 소방시설법 시행규칙 별지 제10호서식 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서
바. 점검 도중 발생하는 모든 사고에 대한 책임은 도급자 부담으로 한다.
사. 일일 점검 완료 후 점검일보를 시설관리과에 제출한다.
아. 본교의 형편에 의하여 점검을 중지하거나 점검내용을 변경하는 일이 발생하는 경우에 대하여 이의를 신청하지 않는다.
자. 점검 중 기존시설의 파손 시 즉시 원상 복구 조치를 하여야 한다.
차. 본 시방서는 점검개요만 기재하였으므로 자세한 사항은 본교의 공통시방서나 표준시방서에 의하여 점검하고 의문사항은 감독관의 지시에 따라 점검하여야 한다.
카. 점검기간은 계약일로부터 (협의후 30일) 이내로 한다.