
2-3
봉황각 모터실 -> 수덕호 주변 전원공급
기존 노후 케이블(3c) 철거후 신규 케이블(4C)로 교체설치
차단기 30A 설치 및 콘센트 설치
7-2
봉황각
수덕호
소방차
소운동장