구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 현장상황에 맞추어 크기는 10% 내외에서 발주담당자와 협의 후 변경할 수 있음
7. 모든 품목의 자재 및 부속류 색상은 발주담당자와 협의 후 지정하여 납품한다

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	덕트리스후드	동재산업, DJ-PP형	2	한의전문관 4층 의생명공학계열실험실 (4102)
2	중앙실험대(AL시약선반)	동재산업, DJ-SCCX-1(2400)	2	
3	중앙실험대	동재산업, DJ-SCCX-4(2400)	4	
4	실험용싱크대	동재산업, DJ-SKA(1500)	2	
5	실험용싱크대	동재산업, DJ-SKA(1200)	1	
6	벽면실험대(AL시약선반)	동재산업, DJ-SSCX-1(2100)	3	
7	벽면실험대(AL시약선반)	동재산업, DJ-SSCX-1(1800)	7	
8	이동서랍장	동재산업, DJ-MVB(700)	34	
9	실험용의자	파트라, CLS45P	34	

1. 덕트리스후드 / 동재산업, DJ-PP형

가. 특징

1) 실험실에서 발생하는 유독가스를 흄후드 내의 Filtration System 을 통하여 완벽하게 여과하는 방식으로서 덕트를 통해 외부로 배기가 어려운 상황이거나, 다수의 흄후드 배기로 인해 실내 공기압이 음압이 되어 배기가 되지 않으며 그로 인해 에너지 손실이 많을 경우 적용 가능한 흄후드

나. 규격

1) 제작크기 : 1200 × 850 × 2350 (W×D×H, mm)
2) 기둥, 외부 : SS41 STEEL 1.2T 분체도장 마감한다
3) 기둥 부위에 각종 인프라 아울렛 스위치 및 콘트롤러 등을 부착할수 있도록 제작한다

4) 내부 : 두께 5.0mm의 PP 판넬 를 부착하여 마감한다
5) 작업면 : PP 판넬을 부착하여 마감한다
6) 산,알칼리 및 다양한 화학약품에 강하며, 수분이나 화학물질에 의해 쉽게 부식되지 않음
7) 후드에 부착되는 조명은 14~20W LED 조명을 부착하여 그 조도가 우수하고 반영구적인 수명을 유지하도록 한다
8) 슬라이딩 도어는 두께 5mm이상의 열강화 안전유리를 부착한다
9) 스위치 : 터치스크린 컨트롤러
10) 전원공급용 콘센트는 안전커버가 부착된 2구 매립형 제품으로 상부 챔버의 기동에 양쪽 분리하여 설치한다
11) 흄후드 상부 챔버에는 각종 공급라인을 위한 조절및 토출 장치가 부착되어 있어야 하며, 그 종류및 수량은 수요기관의 요청사항을 준수한다. (기본: 물밸브1, 코크1, Gas밸브2, 코크2)
12) 밸브의 재질은 고순도 Brass재질로 제작된 니들 밸브를 사용하며 코크의 재질은 고순도 폴리 프로필렌 재질로 사출 성형된 제품을 부착한다
13) 필터 : 전커버형 프리필터, 활성탄소필터, 카본 부직포 필터(헤파필터로 교체가능)
14) 모터 : EC-팬
15) 하부캐비닛의 도어는 SS41 STEEL 1.2T 분체도장 마감하여 제작한다
16) 바닥에는 수평조절이 가능한 조절좌를 부착하며, 조절좌의 재질은 다이캐스팅 니켈도금 제품을 부착한다



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

라. 기타

1) 본 사양에 명시된 재질은 바꿀수 없으며 명시되지 않은 사양 및 부속품은 규격서에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.

2. 중앙실험대(AL시약선반) / 동재산업, DJ-SCCX-1(2400)

가. 규격

1) 제작크기 : 2400 × 1500 × 800/1800 (W×D×H, mm)
2) 상 판(TOP-BOARD)
   가) Phenolic Laminate 20mm이상 사용. Chemical Resistance(내화학성)통판으로 이루어져 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강하다. 내열성, 내산화성, 내마모성, 내 항균성이 좋다
3) 몸 체(BODY)
   가) 프레임: 60*40 / 40*40 각 Steel 파이프 를 용접 가공하여 백색으로 분체도장 마감하여 사용한다.
   나) 측면 가림판: 100*40 AL Profile 단 중량 0.914 kg/m 제작 하여 백색으로 분체 도장하여 볼트를 사용하여 견고히 고정한다.(스틸사용 및 목재사용 불가)
   다) 마감캡: 60*40*50 프레임에 맞게 역삼각형 ABS 소재 백색 로 하여 부딛힘 에 의한 부상을 방지한다.
   라) 뒷 판: THK 18 M/M의 MDF에 하이그로시 제품을 가공 하여 볼트로 견고히 부착한다.
   마) 조절좌: Foot Base 45Φ 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품을 사용한다.
4) 시약선반 :Utility Frame

가) 기둥 : AL Profile 120*65 단중량 2.4002kg/m 사용하여 상판에 견고히 고정부착하며 측면에 슬라이딩 홈을 가공하여 선반 높낮이 조절이 가능하게 한다.

나) 선반 : EGI steel 3.2t를 레이저가공 및 분체 마감하여 브라켓을 부착하고 선반은 AL Profile 71*32 을 선반 전면에 부착하여 처침을 방지하고 각종 시험약품과 기구들의 정리 및 간이 보관 및 시약병이 넘어지는 것을 방지한다.

다) 기둥전면과 선반전면에 검정색 아크릴을 부착하여 상판과 통일감을 같게한다.

라) 전기콘센트는 커버형(220V)을 협의수량 배치한다.



3. 중앙실험대 / 동재산업, DJ-SCCX-4(2400)

가. 규격

1) 제작크기 : 2400 × 1500 × 800 (W×D×H, mm)

2) 상 판(TOP-BOARD)

가) Phenolic Laminate 20mm이상 사용. Chemical Resistance(내화학성)통판으로 이루어져 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강하다. 내열성, 내산화성, 내마모성, 내 항균성이 좋다

3) 몸 체(BODY)

가) 프레임: 60*40 / 40*40 각 Steel 파이프 를 용접 가공하여 백색으로 분체도장 마감하여 사용한다.

나) 측면 가림판: 100*40 AL Profile 단 중량 0.914 kg/m 제작 하여 백색으로 분체 도장하여 볼트를 사용하여 견고히 고정한다.(스틸사용 및 목재사용 불가)

다) 마감캡: 60*40*50 프레임에 맞게 역삼각형 ABS 소재 백색 로 하여 부딛힘 에 의한 부상을 방지한다.

라) 뒷 판: THK 18 M/M의 MDF에 하이그로시 제품을 가공 하여 볼트로 견고히 부착한다.

마) 조절좌: Foot Base 45Φ 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품을 사용한다.

4) 콘센트

가) 몸체: 113*68 AL Profile 단중량: 0.989 kg/m 사용 제작하고 몸체 측면 커버는 ABS 수지로 제작 마감하며 콘센트 부착 플레이트는 ABS수지 (스틸이나 목재사용불가)로 제작하여 부식이나 누전을 방지한다.



4. 실험용싱크대 / 동재산업, DJ-SKA(1500)

가. 규격

1) 제작크기 : 1500 × 750 × 800 (W×D×H, mm)

2) 상 판(TOP-BOARD)

가) Phenolic Laminate 20mm이상 사용. Chemical Resistance(내화학성)통판으로 이루어져 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강하다. 내열성, 내산화성, 내마모성, 내 항균성이 좋다

3) 몸 체(BODY) :Frame

가) 프레임 : 60*40 / 40*40 각 Steel 파이프를 용접 가공하여 백색으로 분체도장 마감하여 사용한다.

나) 앞판 : THK 18 M/M의 P.B에 하이그로시 제품을 사용하여 견고히 부착한다.

다) 마감캡: 60*40*50 프레임에 맞게 역삼각형 ABS 소재 백색 로 하여 부딛힘 에 의한 부상을 방지한다

라) Foot Base 45Φ 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품을 사용한다.

4) 워터가드

가) 8T브론즈 강화유리로 3면에 부착하여 물 넘침 및 물 튐을 방지 한다.

5) 수전 및 수조

가) 원터치 혼합수전 및 아이워셔를 발주자와 협의 하에 부착 한다.

나) 싱크볼은 사각 성형 PP 씽크볼을 사용하여 제작한다. (SUS 용접 제작품 사용불가)



5. 실험용싱크대 / 동재산업, DJ-SKA(1200)

가. 규격

1) 제작크기 : 1200 × 750 × 800 (W×D×H, mm)

1) 상 판(TOP-BOARD)

가) Phenolic Laminate 20mm이상 사용. Chemical Resistance(내화학성)통판으로 이루어져 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강하다. 내열성, 내산화성, 내마모성, 내 항균성이 좋다

2) 몸 체(BODY) :Frame

나) 프레임 : 60*40 / 40*40 각 Steel 파이프를 용접 가공하여 백색으로 분체도장 마감하여 사용한다.

다) 앞판 : THK 18 M/M의 P.B에 하이그로시 제품을 사용하여 견고히 부착한다.

라) 마감캡: 60*40*50 프레임에 맞게 역삼각형 ABS 소재 백색 로 하여 부딛힘 에 의한 부상을 방지한다

마) Foot Base 45Φ 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품을 사용한다.

3) 워터가드

바) 8T브론즈 강화유리로 3면에 부착하여 물 넘침 및 물 튐을 방지 한다.

4) 수전 및 수조

사) 원터치 혼합수전 및 아이워셔를 발주자와 협의 하에 부착 한다.

아) 싱크볼은 사각 성형 PP 씽크볼을 사용하여 제작한다. (SUS 용접 제작품 사용불가)



6. 벽면실험대(AL시약선반) / 동재산업, DJ-SSCX-1(2100)

가. 규격

1) 제작크기 : 2100 × 750 × 800 / 1800 (W×D×H, mm)

2) 상 판(TOP-BOARD)

가) Phenolic Laminate 20mm이상 사용. Chemical Resistance(내화학성)통판으로 이루어져 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강하다. 내열성, 내산화성, 내마모성, 내 항균성이 좋다

3) 몸 체(BODY)

가) 프레임: 60*40 / 40*40 각 Steel 파이프 를 용접 가공하여 백색으로 분체도장 마감하여 사용한다.

나) 측면 가림판: 100*40 AL Profile 단 중량 0.914 kg/m 제작 하여 백색으로 분체 도장하여 볼트를 사용하여 견고히 고정한다.(스틸사용 및 목재사용 불가)

다) 마감캡: 60*40*50 프레임에 맞게 역삼각형 ABS 소재 백색 로 하여 부딛힘 에 의한 부상을 방지한다.

라) 뒷 판: THK 18 M/M의 MDF에 하이그로시 제품을 가공 하여 볼트로 견고히 부착한다.

마) 조절좌: Foot Base 45Φ 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품을 사용한다.

4) 시약선반 :Utility Frame

가) 기둥 : AL Profile 120*65 단중량 2.4002kg/m 사용하여 상판에 견고히 고정부착하며 측면에 슬라이딩 홈을 가공하여 선반 높낮이 조절이 가능 하게 한다.

나) 선반 : EGI steel 3.2t를 레이저가공 및 분체 마감하여 브라켓 을 부착하고 선반은 AL Profile 71*32 을 선반 전면에 부착하여 처침을 방지하고 각종 시험약품과 기구들의 정리 및 간이보관 및 시약병이 넘어지는 것을 방지한다.

다) 기둥전면과 선반전면에 검정색 아크릴을 부착하여 상판과 통일감을 같게한다.

라) 전기콘센트는 커버형(220V)을 협의수량 배치한다.



7. 벽면실험대(AL시약선반) / 동재산업, DJ-SSCX-1(1800)

가. 규격

1) 제작크기 : 1800 × 750 × 800 / 1800 (W×D×H, mm)

2) 상 판(TOP-BOARD)

가) Phenolic Laminate 20mm이상 사용. Chemical Resistance(내화학성)통판으로 이루어져 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강하다. 내열성, 내산화성, 내마모성, 내 항균성이 좋다

3) 몸 체(BODY)

가) 프레임: 60*40 / 40*40 각 Steel 파이프 를 용접 가공하여 백색으로 분체도장 마감하여 사용한다.

나) 측면 가림판: 100*40 AL Profile 단 중량 0.914 kg/m 제작 하여 백색으로 분체 도장하여 볼트를 사용하여 견고히 고정한다.(스틸사용 및 목재사용 불가)

다) 마감캡: 60*40*50 프레임에 맞게 역삼각형 ABS 소재 백색 로 하여 부딛힘 에 의한 부상을 방지한다.

라) 뒷 판: THK 18 M/M의 MDF에 하이그로시 제품을 가공 하여 볼트로 견고히 부착한다.

마) 조절좌: Foot Base 45Φ 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품을 사용한다.

4) 시약선반 :Utility Frame

가) 기둥 : AL Profile 120*65 단중량 2.4002kg/m 사용하여 상판에 견고히 고정부착하며 측면에 슬라이딩 홈을 가공하여 선반 높낮이 조절이 가능 하게 한다.

나) 선반 : EGI steel 3.2t를 레이저가공 및 분체 마감하여 브라켓 을 부착하고 선반은 AL Profile 71*32 을 선반 전면에 부착하여 처침을 방지하고 각종 시험약품과 기구들의 정리 및 간이보관 및 시약병이 넘어지는 것을 방지한다.

다) 기둥전면과 선반전면에 검정색 아크릴을 부착하여 상판과 통일감을 같게한다.

라) 전기콘센트는 커버형(220V)을 협의수량 배치한다.



8. 이동서랍장 / 동재산업, DJ-MVB(700)

가. 규격

1) 제작크기 : 700×505×700 (W×D×H, mm)

2) 도어는 THK 18M/M MDF 하이그로시 칼라 을 가공한 PANEL을 사용하고 표면에 크롬 도금된 숨은 경첩을 사용 부착 한다.

3) 손잡이는 AL프로파일 스마트바를 사용하여 견고히 부착한다.
4) 바퀴는 이동식 캐비닛의 하단에 우레탄 재질의 바퀴2.2 in를 사용하여 이동이 자유로와야 하며 뒤쪽은 이동바퀴를 앞쪽은 잠금이 가능한 제품을 사용한다.



9. 실험용의자 / 파트라, CLS45P

가. 규격

1) 제작크기 : Ø350×435 (W×D×H, mm)
2) 좌 판 : 합판 골격에 스폰지 덮방 후 인조가죽 마감
3) 중심봉 : 플라스틱 + 스틸 외형물+ 밀폐식가스 조절(S100V 중심봉적용으로 25mm 높이 상향)
4) 틸 트 : 알루미늄 하우징 + 스틸 부품류+ 플라스틱 부품류
5) 베이스 : 플라스틱 하부 중심봉 홀더 4발 베이스 (녹발생 없음) 중심봉 홀더형은 중심봉 삽입시 깨짐을 방지 함.
   도금이나 분체도장 제품 허용안함.(녹발생)
6) 캐스터 : 우레탄 Ø60이상 상부캡 없음(이물질 끼임방지)

