

Control de andamio

Empresa:	Fecha y Hora:
Obra / Establecimiento:	Sector:
Andamio habilitado por:	Tarjeta Nº:
Criterio para definir el estado: A (Aprobado); D (Desaprobado); NA (No Aplica)	

ASPECTO DE CONTROL		ESTADO
Nº	ANDAMIO	
1	Estructura completa sin daños visibles.	
2	Plataforma ó tablonos con ancla y sin daños visibles	
3	Plataforma completa, sobresaliente 0,20 m como máximo.	
4	Barandas perimetrales de protección a 0.50 m y 1 m.	
5	Guardapiés perimetral (Altura 0,10 m)	
6	Cruceros completos, asegurados con tornillos adecuados.	
7	Uniones completas, aseguradas con tornillos adecuados.	
8	Ruedas con frenos operativos.	
9	Zapatas de apoyo adecuadas.	
10	Flechas de sujeción adecuadas y ancladas correctamente.	
11	Escalera de acceso segura y bajo norma.	
12	Apariencia general del equipo.	
13	Tarjeta de habilitación actualizada.	
SOBRE EL USO		
14	La base de apoyo es firme y nivelada.	
15	El andamio es adecuado para el tipo de tarea que se desarrolla.	
16	El andamio cuenta con la altura suficiente	
17	El andamio se encuentra correctamente armado.	
18	El personal utiliza el arnés de seguridad amarrado a un punto fijo independiente del andamio.	
19	El andamio está siendo utilizado para lo que fue diseñado	

NOTA: El criterio para definir si el estado es **APROBADO** ó **DESAPROBADO** debe realizarse aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad. En caso de definir **DESAPROBADO** para alguno de los ítems, el andamio debe ser clausurado de su uso en forma inmediata hasta tanto se acondicione el defecto. Si el defecto no puede ser corregido el andamio debe ser desarmado y documentar dicha situación. En caso de definir **DESAPROBADO** para alguno de los ítems de "SOBRE EL USO" se debe detener la tarea y reinstalar al usuario.

Observaciones:

.....

.....

.....

.....
Usuario del andamio

.....
Higiene y Seguridad

.....
Por la empresa