



“PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN REVESTIMIENTOS HÍDRICOS”

FIC-R 2016

Universidad de La Serena
Región de Coquimbo



Marzo 2018



INFORME DE AVANCE TÉCNICO			Fecha de emisión:
FIC REGIONAL			Abril 2018
Fecha de inicio: 20/Diciembre/2017	Fecha de término: 20/Octubre/2019	N° de informe: 1	Duración: 22 meses
Nombre del proyecto:	Planificación de la Inversión en Recursos Hídricos		
Financiamiento:	Monto total del proyecto:	M\$ 222.188	
	Aporte FIC-R:	Año 1: M\$ 90.040	
		Año 2: M\$ 109.928	
	Aporte institución:	M\$ 22.220	
Institución ejecutora:	Universidad de La Serena		
Responsable del proyecto:	Dr. Pablo Álvarez Latorre		
Cargo:	Director del proyecto		
E-mail:	pabloa@userena.cl		
Fono:	51-2554913		

1 Metodología

1.1 Componente 2. Actividad 2.1. SIG Red de distribución y conducción hídrica de Junta de Vigilancia Río Chalinga y sus Afluentes

Fecha Inicio	11-11-2017	Fecha de termino	1-11-2019
Presupuesto (M\$)			
Total	1111111111	FIC-R	111111111111 ULS 111
Porcentaje de Avance	1%		

La generación del Sistema de Información Geográfica de la red de distribución y conducción de los canales bajo el área de influencia de la Junta de Vigilancia del Río Chalinga y sus Afluentes, tiene como propósitos, la georreferenciación y caracterización de los elementos que componen a cada canal que será sometido a priorización, desde bocatoma hasta el fin del canal de distribución.

Con la generación del SIG permitirá servir de insumo para las variables que se utilizarán en el protocolo de priorización aportando información como la definición y longitud de tramos a los cuales se les evaluará las pérdidas por conducción.

La caracterización por canal se comenzó desde bocatoma la cual tiene como principal objetivo captar y/o desviar parte o la totalidad del agua que escurre por un cauce, donde se levanto la información de los diferentes elementos que la componen, indicados a continuación:¹.

- **Barrera de desviación:** Corresponde a la estructura utilizada con el fin de desviar el agua desde la fuente (río, estero, quebrada, etc) hacia una posición en particular. Esta puede ser fabricada tanto por materiales fluviales, madera, plástico, como por hormigón o metal. Esta barrera puede ser temporal o permanente, dependiendo del material y de la resistencia a las crecidas.
- **Canal de aducción:** Canal por donde se deriva el caudal captado.
- **Compuerta de carga o punto d entrega:** corresponde a la estructura de control en donde se entrega el recurso hídrico, este puede ser una compuerta, captación o marco partidor.
- **Sección de control:** Zona en la cual se controla el caudal entregado, en otras palabras, sección de aforo. Este puede ser de diversos tipos, dentro de los más comunes está el aforador de escurrimiento crítico y la regla limnimétrica.

lo que corresponde al canal de conducción y distribución del recurso se tomaron

1.1.1 Captura de datos en terreno

Se dispuso de información geospacializada de diferentes organismos del Estado de Chile en sus diferentes formatos (shapefile, WMS, entre otros) para tener insumos base para el levantamiento de información desde terreno.

Desde la Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agricultura (IDE MINIAGRI), se descargó las capas vectoriales de infraestructura de riego dispuesta por la Comisión Nacional de Riego (CNR), obteniendo la red de canales la cual considera el canal matriz, primer y segundo derivado y la capa de bocatomas la cual es informado por la Dirección General de Aguas, la limitación del área de influencia de las organizaciones de la cuenca del Choapa fue descargada

¹ Extraído Proyecto FIC-R Coquimbo 2013 "DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CAUDALES Y DE UN PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA, PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICO-PRIVADAS"

desde la DGA, desde el Sistema Integrado de Información Territorial de la Biblioteca del Congreso Nacional (SIIT-BCN) se obtuvo la red hidrográfica, con esto se pudo delimitar y tener en primera instancia los canales que serían potencialmente sometidos a priorización por organización, para este caso la cuenca del Río Chalinga.

Los datos en terreno se capturaron utilizando un GPS diferencial modelo ProXT y Juno 3B de la marca Trimble, capturando un mínimo de 30 posiciones por característica.

1.1.2 Posproceso de datos capturados

1.1.3 Recopilación de antecedentes generales

Se establecieron diferentes instancias para la revisión y diagnóstico del protocolo de priorización de inversiones en mejoramiento de la eficiencia de conducción hídrica. Se estableció una mesa técnica compuesta por los profesionales de las diferentes áreas del equipo, con el fin de identificar la información utilizada, metodología de recopilación y procesamiento de esta. Los resultados de esta revisión se presentan a continuación:

1.1.3.1 Recopilación antecedentes generales cuenca: Se realiza a través de una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, como estudios de organismos referidos a los recursos hídricos de la cuenca a intervenir, como ejemplo se presentan las siguientes fuentes:

- Fichas de registro de bocatomas, Dirección General de Aguas
- Canales de riego a nivel de matrices hasta 2do derivado, Comisión Nacional de Riego
- Estudios de recursos hídricos de la zona a evaluar

1.1.3.2 Recopilación de antecedentes a nivel organizacional: Se realiza a través de reuniones y mesas de trabajo sostenidas con las organizaciones de usuarios de agua, donde se recoge información primaria la cual se detalla a continuación:

- Diagrama unifilar
- Ubicación geográfica bocatomas
- Número de acciones totales
- Número de acciones por comunidad de aguas
- Dotaciones o desmarques
- Capacidad de porteo canal
- Número de usuarios comunidad de aguas
- Contacto celadores

1.1.4 Levantamiento de datos en terreno, cauce natural y artificial (canal).

La caracterización del cauce natural, se realiza por medio de la georreferenciación y descripción de bocatomas, trazado de canales de aducción y compuertas de carga perteneciente a la comunidad de aguas. Con los puntos de trazado, se puede determinar la longitud del canal de aducción y su recorrido.

Posteriormente, en la caracterización del cauce artificial, se realiza la georreferenciación y descripción de la infraestructura de conducción y distribución del recurso hídrico. Se capturan todas las obras de arte presentes en el recorrido del canal, desde la compuerta de carga hasta

el final del recorrido, además se detalla el tipo de obra, material, finalidad, revestimientos, además de puntos críticos como filtraciones o alteraciones visibles, quebradas, etc.

La caracterización de cauce natural y artificial se genera con el fin de proporcionar esta información a las OUA's, como base de datos en formatos que permitan su visualización. Además con esta información se generan las variables que permitan realizar la determinación de pérdidas y posterior priorización de tramos y/o canales para el mejoramiento de la eficiencia de conducción hídrica.

1.2 Determinación de pérdidas

Con los insumos levantados en la caracterización, se procede a generar los tramos de aforo para la determinación de pérdidas. Estos tramos se dividen en matriz y distribución en primera instancia, para luego establecer los tramos por el cambios en el revestimiento presente, a través de aforos de los caudales de inicio y término de estos.

1.3 Protocolo de priorización de inversiones en mejoramiento de la eficiencia de conducción hídrica

Las variables que contiene el protocolo de priorización aplicado en SIMCA – ELQUI, las cuales se seleccionaron estadísticamente a través de la correlación de PEARSON, mayor a 0,80, en relación a la variable pérdidas generales (l/s) de los tramos.

2 Resultados