

Overvannsrapport – Markus Test

Dato: 23.04.2026

Eiendomsdata

Adresse: Ikke angitt

Værstasjon

Valgt værstasjon: ÅSANE

Inndata og parametere

Areal: 200.0 m²

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 1.0

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonsskapasitet (Q_{inf}): 3.0 l/s

Terrengdata

Høydeforskjell: 0.0 m

Lengde: 1.8 m

Konsentrasjonstid: 5.0 min

Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 5 min

Dimensjonerende intensitet: 200.3 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 3.61 l/s

Nødvendig utjevningvolum: 0.18 m³

Fordrøyningsprosent: 16.8 %