

Utrekninger – Bergen

Dato: 23.03.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 1.0

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.0 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	133.0	2.39	1.44	0.00	1.44
15	108.4	1.95	1.76	0.00	1.76
20	94.1	1.69	2.03	0.00	2.03
30	73.0	1.31	2.37	0.00	2.37
45	58.8	1.06	2.86	0.00	2.86
60	48.7	0.88	3.16	0.00	3.16
90	38.8	0.70	3.77	0.00	3.77
120	31.8	0.57	4.12	0.00	4.12
180	24.8	0.45	4.82	0.00	4.82
360	16.7	0.30	6.49	0.00	6.49
720	10.4	0.19	8.09	0.00	8.09
1440	6.5	0.12	10.11	0.00	10.11

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 1440 min

Dimensjonerende intensitet: 6.5 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 0.12 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 10.11 m³

Fordrøyningsprosent: 100.0 %