

# Utrekninger – Another-image-test

Dato: 22.04.2026

## Inndata

Areal: 200.0 m<sup>2</sup>

Avrenningsfaktor ( $\phi$ ): 0.9

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 3.0

Maks påslipp: 6.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet ( $Q_{inf}$ ): 0.285 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

## Aron Kibler – detaljert beregningstabell

| Varighet (min) | Intensitet (l/s/ha) | Q_inn (l/s) | V_inn (m <sup>3</sup> ) | V_ut (m <sup>3</sup> ) | Utjevning (m <sup>3</sup> ) |
|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 10             | 204.7               | 11.05       | 6.63                    | 3.77                   | 2.86                        |
| 15             | 162.3               | 8.76        | 7.89                    | 5.66                   | 2.23                        |
| 20             | 134.0               | 7.24        | 8.68                    | 7.54                   | 1.14                        |
| 30             | 104.5               | 5.64        | 10.16                   | 11.31                  | 0.00                        |
| 45             | 78.9                | 4.26        | 11.50                   | 16.97                  | 0.00                        |
| 60             | 66.3                | 3.58        | 12.89                   | 22.63                  | 0.00                        |
| 90             | 49.3                | 2.66        | 14.38                   | 33.94                  | 0.00                        |
| 120            | 42.0                | 2.27        | 16.33                   | 45.25                  | 0.00                        |
| 180            | 36.0                | 1.94        | 21.00                   | 67.88                  | 0.00                        |
| 360            | 26.9                | 1.45        | 31.38                   | 135.76                 | 0.00                        |
| 720            | 18.9                | 1.02        | 44.09                   | 271.51                 | 0.00                        |
| 1440           | 14.0                | 0.76        | 65.32                   | 543.02                 | 0.00                        |

## Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 10 min

Dimensjonerende intensitet: 204.7 l/s/ha

Innløpsflow ( $Q_{inn}$ ): 11.05 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 2.86 m<sup>3</sup>

Fordrøyningsprosent: 43.1 %