

Overvannsrapport – GETTING-3-IMAGES!!!!!!!!!!!!!!

Dato: 22.04.2026

Eiendomsdata

Adresse: Ikke angitt

Værstasjon

Valgt værstasjon: RANHEIM

Inndata og parametere

Areal: 462.0 m²

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 5.0

Maks påslipp: 5.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.375 l/s

Terrengdata

Høydeforskjell: 12.0 m

Lengde: 137.2 m

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 30 min

Dimensjonerende intensitet: 73.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 15.22 l/s

Nødvendig utjevningvolum: 17.72 m³

Fordrøyningsprosent: 64.7 %