

Utrekninger – GETTING-3-IMAGES!!!!!!!!!!!!!!

Dato: 22.04.2026

Inndata

Areal: 462.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 5.0

Maks påslipp: 5.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.375 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	139.6	29.02	17.41	3.23	14.19
15	110.1	22.89	20.60	4.84	15.76
20	90.2	18.75	22.50	6.45	16.05
30	73.2	15.22	27.39	9.68	17.72
45	57.0	11.85	32.00	14.51	17.48
60	46.3	9.63	34.65	19.35	15.30
90	34.7	7.21	38.96	29.02	9.93
120	28.0	5.82	41.91	38.70	3.21
180	21.1	4.39	47.38	58.05	0.00
360	14.8	3.08	66.46	116.10	0.00
720	9.4	1.95	84.42	232.20	0.00
1440	6.1	1.27	109.57	464.40	0.00

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 30 min

Dimensjonerende intensitet: 73.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 15.22 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 17.72 m³

Fordrøyningsprosent: 64.7 %