

Overvannsrapport – IMAGEEEEE

Dato: 23.04.2026

Eiendomsdata

Adresse: Bispegata 5, TRONDHEIM
Gårdsnummer / Bruksnummer: 400 / 2

Værstasjon

Valgt værstasjon: SAUPSTAD

Inndata og parametere

Areal: 200.0 m²
Returperiode: 10 år
Klimafaktor: 6.0
Maks påslipp: 15.0 l/s
Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.495 l/s

Terrengdata

Høydeforskjell: 12.0 m
Lengde: 91.9 m
Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 10 min
Dimensjonerende intensitet: 145.4 l/s/ha
Innløpsflow (Q_{inn}): 15.70 l/s
Nødvendig utjevningvolum: 0.12 m³
Fordrøyningsprosent: 1.3 %