

Overvannsrapport – IMAGEEESS!!!!

Dato: 22.04.2026

Eiendomsdata

Adresse: Bispegata 5, TRONDHEIM
Gårdsnummer / Bruksnummer: 400 / 2

Værstasjon

Valgt værstasjon: SAUPSTAD

Inndata og parametere

Areal: 630.0 m²
Returperiode: 10 år
Klimafaktor: 45.0
Maks påslipp: 12.0 l/s
Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 15.0 l/s

Terrengdata

Høydeforskjell: 8.0 m
Lengde: 67.8 m
Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 90 min
Dimensjonerende intensitet: 34.7 l/s/ha
Innløpsflow (Q_{inn}): 88.54 l/s
Nødvendig utjevningsvolum: 332.30 m³
Fordrøyningsprosent: 69.5 %