

Utrekninger – Overvannsrapport-m-bilde-test

Dato: 21.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 1.0

Maks påslipp: 5.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 6.500000000000001 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	173.0	3.11	1.87	6.90	0.00
15	139.2	2.51	2.26	10.35	0.00
20	120.1	2.16	2.59	13.80	0.00
30	88.5	1.59	2.87	20.70	0.00
45	60.6	1.09	2.95	31.05	0.00
60	47.0	0.85	3.05	41.40	0.00
90	38.0	0.68	3.69	62.10	0.00
120	32.6	0.59	4.22	82.80	0.00
180	25.5	0.46	4.96	124.20	0.00
360	18.0	0.32	7.00	248.40	0.00
720	12.3	0.22	9.56	496.80	0.00
1440	7.1	0.13	11.04	993.60	0.00

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 10 min

Dimensjonerende intensitet: 173.0 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 3.11 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 0.00 m³

Fordrøyningsprosent: 0.0 %