

Utrekninger – Testing-More-Images

Dato: 22.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 5.0

Maks påslipp: 16.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 17.5 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	204.7	18.42	11.05	20.10	0.00
15	162.3	14.61	13.15	30.15	0.00
20	134.0	12.06	14.47	40.20	0.00
30	104.5	9.40	16.93	60.30	0.00
45	78.9	7.10	19.17	90.45	0.00
60	66.3	5.97	21.48	120.60	0.00
90	49.3	4.44	23.96	180.90	0.00
120	42.0	3.78	27.22	241.20	0.00
180	36.0	3.24	34.99	361.80	0.00
360	26.9	2.42	52.29	723.60	0.00
720	18.9	1.70	73.48	1447.20	0.00
1440	14.0	1.26	108.86	2894.40	0.00

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 10 min

Dimensjonerende intensitet: 204.7 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 18.42 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 0.00 m³

Fordrøyningsprosent: 0.0 %