

Utrekninger – Testing-with-image

Dato: 21.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 7.0

Maks påslipp: 5.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 17.5 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	145.6	18.35	11.01	13.50	0.00
15	117.4	14.79	13.31	20.25	0.00
20	101.5	12.79	15.35	27.00	0.00
30	76.1	9.59	17.26	40.50	0.00
45	53.5	6.74	18.20	60.75	0.00
60	42.1	5.30	19.10	81.00	0.00
90	33.7	4.25	22.93	121.50	0.00
120	28.4	3.58	25.76	162.00	0.00
180	22.5	2.83	30.62	243.00	0.00
360	15.6	1.97	42.46	486.00	0.00
720	10.5	1.32	57.15	972.00	0.00
1440	6.1	0.77	66.41	1944.00	0.00

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 10 min

Dimensjonerende intensitet: 145.6 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 18.35 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 0.00 m³

Fordrøyningsprosent: 0.0 %