

Overvannsrapport –

Dato: 23.04.2026

Eiendomsdata

Adresse: Ikke angitt

Værstasjon

Valgt værstasjon: TRONDHEIM - VOLL PLU

Inndata og parametere

Areal: 200.0 m²

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 4.0

Maks påslipp: 15.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 16.5 l/s

Terrengdata

Høydeforskjell: 6.0 m

Lengde: 135.0 m

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 10 min

Dimensjonerende intensitet: 133.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 9.59 l/s

Nødvendig utjevningvolum: 0.00 m³

Fordrøyningsprosent: 0.0 %