

# Overvannsrapport – image-testinggggg

Dato: 22.04.2026

## Eiendomsdata

Adresse: Alléen 16, BERGEN

Gårdsnummer / Bruksnummer: 155 / 28

## Værstasjon

Valgt værstasjon: BERGEN - FLORIDA UIB

## Inndata og parametere

Areal: 200.0 m<sup>2</sup>

Returperiode: 10 år

Klimafaktor: 1.0

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet ( $Q_{inf}$ ): 0.155 l/s

## Terrengdata

Høydeforskjell: 22.0 m

Lengde: 30.2 m

Konsentrasjonstid: 10.0 min

## Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 1440 min

Dimensjonerende intensitet: 14.0 l/s/ha

Innløpsflow ( $Q_{inn}$ ): 0.25 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 8.38 m<sup>3</sup>

Fordrøyningsprosent: 38.5 %