

Overvannsrapport – SN-42001

Dato: 18.03.2026

Eiendomsdata

Adresse: Ikke angitt

Værstasjon

Valgt værstasjon: HORTEN II

Inndata og parametere

Areal: 700.0 m²

Returperiode: 25 år

Klimafaktor: 12.0

Maks påslipp: 15.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 39.8 l/s

Terrengdata

Høydeforskjell: 181.0 m

Lengde: 990.3 m

Konsentrasjonstid: 20.0 min

Aron Kibler-beregning

Dimensjonerende varighet: 30 min

Dimensjonerende intensitet: 138.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 104.48 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 89.42 m³

Fordrøyningsprosent: 47.5 %