

Utrekninger – SN-42001

Dato: 18.03.2026

Inndata

Areal: 700.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 25 år

Klimafaktor: 12.0

Maks påslipp: 15.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 39.8 l/s

Konsentrasjonstid: 20.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
20	170.5	128.90	154.68	65.76	88.92
30	138.2	104.48	188.06	98.64	89.42
45	111.1	83.99	226.78	147.96	78.82
60	92.0	69.55	250.39	197.28	53.11
90	70.6	53.37	288.22	295.92	0.00
120	57.1	43.17	310.81	394.56	0.00
180	42.7	32.28	348.64	591.84	0.00
360	26.3	19.88	429.47	1183.68	0.00
720	13.6	10.28	444.17	2367.36	0.00
1440	9.1	6.88	594.40	4734.72	0.00

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 30 min

Dimensjonerende intensitet: 138.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 104.48 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 89.42 m³

Fordrøyningsprosent: 47.5 %