

Overvannsrapport - SB-5002

Eiendom: 123/45

Areal: 1.2 ha

Dimensjonerende volum: 45.6 m3

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)
10	215.5
15	175.3