

Utrekninger – Muslim

Dato: 30.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 1.4

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.0 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	139.1	3.51	2.10	0.00	2.10
15	111.0	2.80	2.52	0.00	2.52
20	95.8	2.41	2.90	0.00	2.90
30	77.9	1.96	3.53	0.00	3.53
45	60.6	1.53	4.12	0.00	4.12
60	50.9	1.28	4.62	0.00	4.62
90	40.7	1.03	5.54	0.00	5.54
120	35.8	0.90	6.50	0.00	6.50
180	29.1	0.73	7.92	0.00	7.92
360	20.1	0.51	10.94	0.00	10.94
720	13.3	0.34	14.48	0.00	14.48
1440	8.9	0.22	19.38	0.00	19.38

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 1440 min

Dimensjonerende intensitet: 8.9 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 0.22 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 19.38 m³

Fordrøyningsprosent: 100.0 %