

Utrekninger – jnejwoifn

Dato: 30.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 1.4

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonsskapasitet (Q_{inf}): 0.0 l/s

Konsentrasjonstid: 5.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
5	239.5	6.04	1.81	0.00	1.81
10	184.6	4.65	2.79	0.00	2.79
15	149.5	3.77	3.39	0.00	3.39
20	125.2	3.16	3.79	0.00	3.79
30	94.8	2.39	4.30	0.00	4.30
45	76.5	1.93	5.21	0.00	5.21
60	63.8	1.61	5.79	0.00	5.79
90	52.1	1.31	7.09	0.00	7.09
120	43.8	1.10	7.95	0.00	7.95
180	36.8	0.93	10.02	0.00	10.02
360	24.8	0.62	13.50	0.00	13.50
720	18.0	0.45	19.60	0.00	19.60
1440	13.2	0.33	28.74	0.00	28.74

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 1440 min

Dimensjonerende intensitet: 13.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 0.33 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 28.74 m³

Fordrøyningsprosent: 100.0 %