

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

ประจำปี 2566

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566



SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อาคีเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

DO ALL ARCHITECT AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 0012/2566
วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566
เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เรียน คุณบัญชา แก้วรอด
อ้างอิง สัญญาเลขที่ FPTY03/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อ้างอิงสัญญาเลขที่ FPTY03/2566

โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566

ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ทั้งหมด

ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภัทร ยั่งยืน)

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

General Information	
Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower System : Fire Alarm	
Item	Procedure
1	ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
1.1	Smoke Detector
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการ
	ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว
	Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ
	ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ
	ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	Heat Detector
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไธร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้
	Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก
	จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
	และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่หัวอุปกรณ์แทน
	- อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ
	พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control
	Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	Fire Alarm Station
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออก
	แล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

General Information	
Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower System : Fire Alarm	
Item	Procedure
1.4	Key Switch
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	Speaker -Strobes
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
1.6	Graphic Annunciator
	- เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และ
	เสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม
	Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง
	Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L01D001	Room 1419 Fl 14		3 พ.ค 66			
L01D003	Room 1417 Fl 14		3 พ.ค 66			
L01D005	Room 1413 Fl 14		3 พ.ค 66			
L01D016	Room 1404 Fl 14		3 พ.ค 66			
L01D017	Room 1406 Fl 14		3 พ.ค 66			
L01D032	Room 1515 Fl 15		3 พ.ค 66			
L01D034	Room 1511 Fl 15		3 พ.ค 66			
L01D037	Room 1505 Fl 15		3 พ.ค 66			
L01D039	Room 1503 Fl 15		3 พ.ค 66			
L01D041	Room 1501 Fl 15		3 พ.ค 66			
L01D047	Room 1508 Fl 16		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L01D066	Room 1605 Fl 16		3 พ.ค 66			
L01D068	Room 1603 Fl 16		3 พ.ค 66			
L01D069	Room 1602 Fl 16		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L01D070	Room 1601 Fl 16		3 พ.ค 66			
L01D074	Room 1604 Fl 16		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L02D004	Room 1715 Fl 17		3 พ.ค 66			
L02D010	Room 1703 Fl 17		3 พ.ค 66			
L02D049	Room 1814 Fl 18		3 พ.ค 66			
L02D036	Room 1807 Fl 18		3 พ.ค 66			
L02D038	Room 1803 Fl 18		3 พ.ค 66			
L02D044	Room 1804 Fl 18		3 พ.ค 66			
L02D045	Room 1806 Fl 18		3 พ.ค 66			
L02D065	Room 1905 Fl 19		3 พ.ค 66			
L02D066	Room 1903 Fl 19		3 พ.ค 66			
L02D072	Room 1904 Fl 19		3 พ.ค 66			
L03D001	Room 2018 Fl 20		3 พ.ค 66			
L03D002	Room 2018 Fl 20		3 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L03D012	Room 2001 Fl 20		3 พ.ค 66			
L03D029	Room 2118 Fl 21		3 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L03D030	Room 2118 Fl 21		3 พ.ค 66			
L03D058	Room 2218 Fl 22		3 พ.ค 66			
L03D059	Room 2218 Fl 22		3 พ.ค 66			
L03D074	Room 2206 Fl 22		3 พ.ค 66			
L03D077	Room 2212 Fl 22		3 พ.ค 66			
L03D069	Room 2201 Fl 22		3 พ.ค 66			
L04D010	Room 2303 Fl 23		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L04D003	Room 2317 Fl 23		3 พ.ค 66			
L04D002	Room 2318 Fl 23		3 พ.ค 66			
L04D031	Room 2417 Fl 24		3 พ.ค 66			
L04D048	Room 2412 Fl 24		3 พ.ค 66			
L04D038	Room 2403 Fl 24		3 พ.ค 66			
L04D068	Room 2501 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D066	Room 2503 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D073	Room 2504 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D074	Room 2506 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D063	Room 2509 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D061	Room 2513 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D057	Room 2517 Fl 25		3 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L04D059	Room 2517 Fl 25		3 พ.ค 66			
L04D058	Room 2517 Fl 25		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L05D031	Room 2615 Fl 26		3 พ.ค 66			
L05D046	Room 2610 Fl 26		3 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L05D044	Room 2606 Fl 26		3 พ.ค 66			
L05D037	Room 2603 Fl 26		3 พ.ค 66			
L05D038	Room 803 Fl 8		3 พ.ค 66			
L05D039	Room 802 Fl 8		3 พ.ค 66			
L05D072	Room 904 Fl 9		3 พ.ค 66			
L05D073	Room 906 Fl 9		3 พ.ค 66			
L05D059	Room 917 Fl 9		3 พ.ค 66			
L06D019	Room 1010 Fl 10		3 พ.ค 66			
L06D007	Room 1009 Fl 10		3 พ.ค 66			
L06D012	Room 1001 Fl 10		3 พ.ค 66			
L06D041	Room 1101 Fl 11		3 พ.ค 66			
L06D046	Room 1106 Fl 11		3 พ.ค 66			
L06D036	Room 1109 Fl 11		3 พ.ค 66			
L06D048	Room 1110 Fl 11		3 พ.ค 66			
L06D031	Room 1118 Fl 11		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L06D060	Room 1217 Fl 12		3 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L06D064	Room 1209 Fl 10		3 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L06D066	Room 1205 Fl 12		3 พ.ค 66			
L06D067	Room 1203 Fl 12		3 พ.ค 66			
L06D080	Near Room 1216 Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D081	Near Room 1213 Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D082	Near Room 1211 Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D082	Near Room 1207 Fl 12		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L06D082	Near Room 1207 Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D084	Near Room 1205 Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D085	Near Room 1202 Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D071	Fornt elevator staff Fl 12		4 พ.ค 66			
L06D072	Fornt elevator customer Fl 12		4 พ.ค 66			
L05D013	ST 13 Fl 13		4 พ.ค 66			
L06D043	Fornt elevator staff Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D044	Fornt elevator customer Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D057	Near Room 1102 Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D056	Near Room 1105 Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D055	Near Room 1107 Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D054	Near Room 1111 Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D053	Near Room 1113 Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D052	Near Room 1116 Fl 11		4 พ.ค 66			
L06D024	Near Room 1017 Fl 10		4 พ.ค 66			
L06D025	Near Room 1013 Fl 10		4 พ.ค 66			
L06D026	Near Room 1011 Fl 10		4 พ.ค 66			
L06D027	Near Room 1009 Fl 10		4 พ.ค 66			
L06D028	Near Room 1005 Fl 10		4 พ.ค 66			
L06D029	Near Room 1002 Fl 10		4 พ.ค 66			
L06D015	Fornt elevator customer Fl 10		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L06D014	Fornt elevator staff Fl 10		4 พ.ค 66			
L01D052	Near Room 1516 Fl 15		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L01D053	Near Room 1515 Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D054	Near Room 1511 Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D055	Near Room 1507 Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D056	Near Room 1503 Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D057	Near Room 1502 Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D044	Fornt elevator customer Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D043	Fornt elevator staff Fl 15		4 พ.ค 66			
L05D078	ST 78 Fl 15		4 พ.ค 66			
L01D015	Fornt elevator customer Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D014	Fornt elevator staff Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D023	Near Room 1417 Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D024	Near Room 1415 Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D025	Near Room 1411 Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D026	Near Room 1407 Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D027	Near Room 1405 Fl 14		4 พ.ค 66			
L01D028	Near Room 1402 Fl 14		4 พ.ค 66			
L05D016	ST 16 Fl 14		4 พ.ค 66			
L02D082	Near Room 1909 Fl 19		4 พ.ค 66			
L02D083	Near Room 1905 Fl 19		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L02D084	Near Room 1902 Fl 19		4 พ.ค 66			
L02D071	Fornt elevator customer Fl 19		4 พ.ค 66			
L02D070	Fornt elevator staff Fl 19		4 พ.ค 66			
L02D080	Near Room 1915 Fl 19		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L02D051	Near Room 1817 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D052	Near Room 1814 Fl 18		4 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L02D053	Near Room 1811 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D054	Near Room 1807 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D055	Near Room 1805 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D056	Near Room 1802 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D043	Fornt elevator customer Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D042	Fornt elevator staff Fl 18		4 พ.ค 66			
L05D072	ST 72 Fl 18		4 พ.ค 66			
L05D019	ST 19 Fl 17		4 พ.ค 66			
L02D023	Near Room 1717 Fl 17		4 พ.ค 66			
L02D024	Near Room 1714 Fl 17		4 พ.ค 66			
L02D025	Near Room 1711 Fl 17		4 พ.ค 66			
L02D026	Near Room 1707 Fl 17		4 พ.ค 66			
L02D027	Near Room 1705 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D028	Near Room 1702 Fl 18		4 พ.ค 66			
L02D015	Fornt elevator customer Fl 17		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L02D014	Fornt elevator staff Fl 17		4 พ.ค 66			
L12D072	Fornt elevator staff Fl 16		4 พ.ค 66			
L01D073	Fornt elevator customer Fl 16		4 พ.ค 66			
L01D086	Near Room 1602 Fl 16		4 พ.ค 66			
L01D085	Near Room 1602 Fl 16		4 พ.ค 66			
L01D084	Near Room 1607 Fl 16		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L01D083	Near Room 1611 Fl 16		4 พ.ค 66			
L01D082	Near Room 1615 Fl 16		4 พ.ค 66			
L01D081	Near Room 1617 Fl 16		4 พ.ค 66			
L05D069	ST 69 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D052	Near Room 2116 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D053	Near Room 2115 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D054	Near Room 2112 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D055	Near Room 2109 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D056	Near Room 2105 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D057	Near Room 2102 Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D043	Fornt elevator customer Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D042	Fornt elevator staff Fl 21		4 พ.ค 66			
L03D015	Fornt elevator customer Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D014	Fornt elevator staff Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D028	Near Room 2002 Fl 20		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L03D027	Near Room 2005 Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D026	Near Room 2009 Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D025	Near Room 2011 Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D024	Near Room 2014 Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D023	Near Room 2016 Fl 20		4 พ.ค 66			
L03D022	ST 22 Fl 20		4 พ.ค 66			
L02D079	Near Room 1917 Fl 19		4 พ.ค 66			
L02D081	Near Room 1911 Fl 19		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L04D051	Near Room 2416 Fl 24		4 พ.ค 66			
L04D052	Near Room 2415 Fl 24		4 พ.ค 66			
L04D053	Near Room 2411 Fl 24		4 พ.ค 66			
L05D025	ST 25 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D023	Near Room 2316 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D024	Near Room 2314 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D025	Near Room 2311 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D026	Near Room 2307 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D027	Near Room 2305 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D028	Near Room 2302 Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D014	Fornt elevator staff Fl 23		4 พ.ค 66			
L04D015	Fornt elevator customer Fl 23		4 พ.ค 66			
L03D071	Fornt elevator staff Fl 22		4 พ.ค 66			
L03D072	Fornt elevator customer Fl 23		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L03D080	Near Room 2216 Fl 22		4 พ.ค 66			
L03D081	Near Room 2213 Fl 22		4 พ.ค 66			
L03D082	Near Room 2211 Fl 22		4 พ.ค 66			
L03D083	Near Room 2207 Fl 22		4 พ.ค 66			
L03D084	Near Room 2203 Fl 22		4 พ.ค 66			
L03D085	Near Room 2202 Fl 22		4 พ.ค 66			
L05D050	Near Room 2616 Fl 26		4 พ.ค 66			
L05D051	Near Room 2614 Fl 26		4 พ.ค 66			
L05D052	Near Room 2610 Fl 26		4 พ.ค 66			
L05D054	Near Room 2605 Fl 26		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
L05D055	Near Room 2602 Fl 26		4 พ.ค 66			
L05D041	Fornt elevator staff Fl 26		4 พ.ค 66			
L05D042	Fornt elevator customer Fl 26		4 พ.ค 66			
L04D070	Fornt elevator staff Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D072	Fornt elevator customer Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D080	Near Room 2516 Fl 25		4 พ.ค 66			smoke ไม่ทำงาน
L04D081	Near Room 2514 Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D082	Near Room 2510 Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D083	Near Room 2508 Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D084	Near Room 2504 Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D085	Near Room 2502 Fl 25		4 พ.ค 66			
L04D042	Fornt elevator staff Fl 24		4 พ.ค 66			
L04D043	Fornt elevator customer Fl 24		4 พ.ค 66			

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออล อาซิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพลฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพลฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower[illegible]

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออล อาซิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

[illegible]

บริษัท ดู ออต อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower[illegible]

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2566

Holiday Inn Pattaya Bay Tower





ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke , Heat , Manual สรุปปัญหาได้ดังนี้

1. L01D047 Room 1508 Fl 16 smoke ไม่ทำงาน
2. L01D069 Room 1602 Fl 16 smoke ไม่ทำงาน
3. L01D074 Room 1604 Fl 16 ไม่ทำงาน
4. L04D010 Room 2303 Fl 23 ไม่ทำงาน
5. L04D058 Room 2517 Fl 25 ไม่ทำงาน
6. L06D031 Room 1118 Fl 11 ไม่ทำงาน
7. L06D060 Room 1217 Fl 12 ไม่ทำงาน
8. L02D052 Near Room 1814 Fl 18 ไม่ทำงาน
9. L04D080 Near Room 2516 Fl 25 ไม่ทำงาน

พบอุปกรณ์ เสียดังนี้

- 1) Smoke Address เสีย 9 ตัว

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565
ทำความสะอาดตู้ FCP วัดแบตเตอรี่



บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565
ทดสอบอุปกรณ์

