

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4

ประจำปี 2566

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2566



SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อาคีเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECT AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวเสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 004/2566
วันที่ 13 ตุลาคม 2566
เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เรียน ผู้จัดการอาคาร
อ้างอิง สัญญาเลขที่ FPTY01/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อ้างอิงสัญญาเลขที่ FPTY01/2565

โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 13 ตุลาคม 2566

ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ทั้งหมด

ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภัทร ยั่งยืน)

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

General Information	
Project :Holiday Inn Pattaya Executive Tower System : Fire Alarm	
Item	Procedure
1	ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
1.1	Smoke Detector
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการ
	ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว
	Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ
	ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ
	ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	Heat Detector
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้
	Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก
	จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
	และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่หัวอุปกรณ์แทน
	- อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ
	พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control
	Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	Fire Alarm Station
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออก
	แล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

General Information	
Project :Holiday Inn Pattaya Executive Tower System : Fire Alarm	
Item	Procedure
1.4	Key Switch
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการไขกุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	Speaker -Strobes
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
1.6	Graphic Annunciator
	- เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และ
	เสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม
	Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง
	Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project : Holiday Inn Pattaya Executive Tower				System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -				Manufacturer : EDWARDS						
PM No. : ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566				Start : 9 ต.ค. 66				End : 13 ต.ค 66		
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP.				Installed by : -						
Location : CCTV Room				Inspected by : Do All CO.,LTD.						
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
01	Power Supplies									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	228
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	/	-	-	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output)	/	/	/	-	-	-	-	/	24.3
02	3-CPU1									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	/	-	-	-
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop1,2
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@ 12 Amp. 1 Set.)	/	/	/	-	-	/	-	-	26.80
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project : Holiday Inn Pattaya Executive Tower				System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -				Manufacturer : EDWARDS						
PM No. : ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566				Start : 9 ต.ค. 66				End : 13 ต.ค 66		
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP.				Installed by : -						
Location : CCTV Room				Inspected by : Do All CO.,LTD.						
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.06 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.11 > DEL.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	-
07	3-FTCU Controller (Control Switches)	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
08	LCD Display	/	/	/	-	-	-	-	/	-
09	Trouble,Alarm Buzzer	/	/	/	-	-	-	-	/	-
10	Computer Graphic at Operator Engineering Room	/	/	/	-	-	-	-	/	-

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020001	ISOLATOR_IN_FLB			26/07/66		
1020002	ISOLATOR_OUT_FLB			26/07/66		
1020003	SMOKE_ADD_FL2_ST2					
1020004	SMOKE_ADD_FL4_ST2			26/07/66		
1020005	SMOKE_ADD_FL5_ST2				10/10/66	
1020006	SMOKE_ADD_FL7_ST2				10/10/66	
1020007	SMOKE_ADD_FL10_ST2				10/10/66	
1020008	SMOKE_ADD_FL14_ST2				10/10/66	
1020009	SMOKE_ADD_FL20_ST2				10/10/66	
1020010	SMOKE_ADD_FL23_ST2				10/10/66	
1020011	SMOKE_ADD_COOLING_ST2				10/10/66	
1020012	SMOKE_ADD_REFUGE_ST7				10/10/66	
1020013	SMOKE_ADD_COOLING_ST7				10/10/66	
1020014	SMOKE_ADD_COOLING_ST1				10/10/66	
1020015	SMOKE_ADD_FL23_ST1				10/10/66	
1020016	SMOKE_ADD_FL20_ST1				10/10/66	
1020017	SMOKE_ADD_FL17_ST1				10/10/66	
1020018	SMOKE_ADD_FL14_ST1				10/10/66	
1020019	SMOKE_ADD_FL10_ST1				10/10/66	
1020020	SMOKE_ADD_FL7_ST1				10/10/66	
1020021	ISOLATOR_IN_FL1				10/10/66	
1020022	ISOLATOR_OUT_FL1				10/10/66	
1020023	SMOKE_ADD_FL4_ST1				10/10/66	
1020024	SMOKE_ADD_FL5_ST1				10/10/66	
1020025	SMOKE_ADD_1_ST3_FLB				10/10/66	
1020026	SMOKE_ADD_2_ST3_FL2				10/10/66	
1020027	SMOKE_ADD_3_ST3_FL4				10/10/66	
1020028	SMOKE_ADD_PUMP ROOM_B02			26/07/66		

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020029	SMOKE_ADD_PUMP ROOM_B03			26/07/66		
1020030	SMOKE_ADD_DRIVER ROOM_B08				10/10/66	
1020031	SMOKE_ADD_ST2_FL17				10/10/66	
1020032	SMOKE_ADD_101				10/10/66	
1020033	SMOKE_ADD_102				10/10/66	
1020034	SMOKE_ADD_103				10/10/66	
1020035	SMOKE_CHELMICAL STORE_105				10/10/66	
1020036	SMOKE_ADD_106			26/07/66		
1020037	SMOKE_ADD_DRY GARBAGE_107					
1020038	SMOKE_ADD_WET GARBAGE_108					
1020039	SMOKE_ADD_109				10/10/66	
1020040	SMOKE_ADD_116				10/10/66	
1020041	SMOKE_ADD_117				10/10/66	
1020042	SMOKE_ADD_118				10/10/66	
1020043	HEAT_ADD_FL1_121 FEMALE TOILET				10/10/66	
1020044	HEAT_ADD_FL1_120 MALE TOILET				10/10/66	
1020045	SMOKE_ADD_122					
1020046	SMOKE_ADD_FL2_ST1					
1020047	SMOKE_ADD_115					
1020048	SMOKE_ADD_119					
1020049	SMOKE_ADD_110					
1020050	SMOKE_ADD_B09					
1020051	SMOKE_ADD_FL3_ST4				10/10/66	
1020052	SMOKE_ADD_FLB_ST4				10/10/66	
1020053	SMOKE_ADD_FL4M_ST4				10/10/66	
1020054	SMOKE_ADD_FL4M_ST8				10/10/66	
1020055	SMOKE_ADD_FL6_ST8				10/10/66	
1020126	PUMP OPERATE JP-01					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020127	TROUBLES JP-01					
1020128	PUMP OPERATE EFP-01					
1020129	TROUBLES EFP-01					
1020130	PUMP OPERATE DFP-01					
1020131	TROUBLES DFP-01					
1020132	P/BSV01					
1020133	P/BSV02					
1020134	P/BSV03					
1020135	P/BSV04					
1020136	P/BSV05					
1020137	P/BSV06					
1020138	P/BSV07					
1020139	P/BSV08					
1020140	P/BSV09					
1020141	P/BSV10					
1020142	P/BSV11					
1020143	P/BSV12					
1020144	P/BSV13					
1020145	P/B2SV14					
1020146	P/BSV15					
1020147	SPARE_FLB					
1020148	SPK_1_FLB_A				10/10/66	
1020149	SPK_1_FLB_B				10/10/66	
1020150	SPK_2_FLB_A				10/10/66	
1020151	SPK_2_FLB_B				10/10/66	
1020152	SPK_3_FLB_A_STAIR				10/10/66	
1020153	SPK_3_FLB_B_STAIR				10/10/66	
1020154	SPK_4_FLB_A_STAIR				10/10/66	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020155	SPK_4_FLB_B_STAIR				10/10/66	
1020156	1ZM05					
1020157	GAS_1_FL1					
1020158	SPK_1_FL1_A				10/10/66	
1020159	SPK_1_FL1_B				10/10/66	
1020160	SPK_2_FL1_A				10/10/66	
1020161	SPK_2_FL1_B				10/10/66	
1020162	1ZK05					
1020163	1ZM01					
1020164	1ZK01					
1020165	1ZM02					
1020166	ZMST2-COOLING					
1020167	ZKST2-COOLING					
1020168	ZMST7					
1020169	ZKST7					
1020170	ZM-ST4_FLB					
1020171	ZK-ST4-FLB					
1020172	1ZK02					
1020173	L1SV01					
1020174	1ZM03					
1020175	1ZK03					
1020176	L1SV02					
1020177	1ZM04					
1020178	BZM05					
1020179	BZK05					
1020180	BZM04					
1020181	BZK04					
1020182	BZM03					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020183	BZK03					
1020184	BZM02					
1020185	BZK02					
1020186	BZM01					
1020187	BZK01					
1020188	1ZK04					
1020189	L1FS01					
1020190	L1SV05					
1020191	RELAY_1_ACC_FL2					
1020192	RELAY_1_SOUND_FL2					
1020193	L1SV06					
1020194	L1SV04					
1020195	L1FS02					
1020196	L1SV08					
1020197	HIGH WATER LEVEL ALARM					
1020198	LOW WATER LEVEL ALARM					
1020199	L1SV07					
1020200	L1SV03					
1020201	CUT_GAS_FL1					
1020202	STATUS_GAS_FL1					
1020203	ZMST1_COOLING					
1020204	ZKST1					
1020205	STROBE_1_FLB					
1020206	STROBE_1_FL1					
1020207	ZMST3_BASEMENT					
1020208	ZKST3					
1020251	ISOLATOR_IN_FL2				10/10/66	
1020252	ISOLATOR_OUT_FL3M				10/10/66	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020253	SMOKE_ADD_FRONT OOFICE FL2				10/10/66	
1020254	SMOKE_ADD_SAFE FL2 244				10/10/66	
1020255	SMOKE_ADD_SAFE FL2 244				10/10/66	
1020256	SMOKE_ADD_MAIN LOBBY FL2				10/10/66	
1020257	SMOKE_ADD_FRONT OOFICE FL2_242			10/10/66	10/10/66	
1020258	SMOKE_ADD_AV RACK FL2_241				10/10/66	
1020259	SMOKE_ADD_FRONT OOFICE FL2_240				10/10/66	
1020260	SMOKE_ADD_MAIN LOBBY FL2				10/10/66	
1020261	SMOKE_ADD_CONTROL_FL2 236				10/10/66	
1020263	SMOKE_ADD_BAR_FL2_234				10/10/66	
1020264	SMOKE_ADD_SUNDRY SHOP FL2_233				10/10/66	
1020265	SMOKE_ADD_LOBBY LOUNGE FL2_232				10/10/66	
1020266	SMOKE_ADD_LOBBY LOUNGE FL2_230				10/10/66	
1020267	SMOKE_ADD_LOBBY LOUNGE FL2_231				10/10/66	
1020268	SMOKE_ADD_MAIN LOBBY FL2_228				10/10/66	
1020269	SMOKE_ADD_ 227 LUGGAGE ROOM				10/10/66	
1020270	SMOKE_ADD_MAIN LOBBY FL2_226				10/10/66	
1020271	SMOKE_ADD_FIRST AID FL2_225				10/10/66	
1020272	SMOKE_ADD_MAIN LOBBY FL2_224				10/10/66	
1020273	SMOKE_ADD_ MAID FL2 LITF LOBBY_205				10/10/66	
1020274	HEAT_ADD_FEMALE TOILET_FL2_222				10/10/66	
1020275	SMOKE_ADD_ LOBBY LITF FL2_214				10/10/66	
1020276	HEAT_ADD_MALE TOILET FL2_212				10/10/66	
1020277	SMOKE_ADD_ LOBBY FL2 211				10/10/66	
1020278	HEAT_ADD_MALE TOILET FL2_210				10/10/66	
1020279	SMOKE_ADD_ LOBBY FL2 209				10/10/66	
1020280	SMOKE_ADD_ STAIR FL2 208				10/10/66	
1020281	SMOKE_ADD_ LOBBY FL2 206				10/10/66	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020282	SMOKE_ADD_ LOBBY FL2 201				10/10/66	
1020283	SMOKE_ADD_ LOBBY FL2_203				10/10/66	
1020284	SMOKE_ADD_ MAID FL2 LITF LOBBY_204				10/10/66	
1020285	SMOKE_ADD_ LIFT LOBBY FL2_202				10/10/66	
1020286	SMOKE_ADD_FL2_215				10/10/66	
1020287	SMOKE_ADD_302				10/10/66	
1020288	SMOKE_ADD_304				10/10/66	
1020289	SMOKE_ADD_3M01				10/10/66	
1020290	SMOKE_ADD_3M03				10/10/66	
1020291	SMOKE_ADD_3M02				10/10/66	
1020292	SMOKE_ADD_CP_LIFT				10/10/66	
1020293	SMOKE_ADD_ 222 FEMALE TOILET				10/10/66	
1020294	SMOKE_ADD_301				10/10/66	
1020295	SMOKE_ADD_ STORAGE FL2_216				10/10/66	
1020376	SPK_1_FL2_A				10/10/66	
1020377	SPK_1_FL2_B				10/10/66	
1020378	SPK_2_FL2_A				10/10/66	
1020379	SPK_2_FL2_B				10/10/66	
1020380	SPK_ST2_FL2_A				10/10/66	
1020381	SPK_ST2_FL2_B				10/10/66	
1020382	L3FS01					
1020383	TEL_1_ST1					
1020384	TEL_1_ST2					
1020385	TEL_1_ST7					
1020386	TEL_1_ST8					
1020387	TEL_1_CORIDOOR					
1020388	RELAY_1_AC_FL2					
1020389	RELAY_1_AV_FL2					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020390	RELAY_1_DH_FL2					
1020391	SPK_1_FL3_A				10/10/66	
1020392	SPK_1_FL3_B				10/10/66	
1020393	SPK_2_FL3_A				10/10/66	
1020394	SPK_2_FL3_B				10/10/66	
1020395	STROBE_1_FL3				10/10/66	
1020396	2ZM01					
1020397	2ZK01					
1020398	3ZM01					
1020399	3ZK01					
1020400	3ZM02					
1020401	3ZK02					
1020402	3ZM05					
1020403	RELAY_1_LIFT_FL3M					
1020404	RELAY_1_FL3M					
1020405	STROBE_1_FL3M				10/10/66	
1020406	SPK_2_FL3M_A				10/10/66	
1020407	SPK_2_FL3M_B				10/10/66	
1020408	SPK_1_FL3M_A				10/10/66	
1020409	SPK_1_FL3M_B				10/10/66	
1020410	2ZM02					
1020411	2ZK02					
1020412	2ZM03					
1020413	2ZK03					
1020414	2ZM04					
1020415	2ZK04					
1020416	2ZM05					
1020417	2ZK05					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1020418	2ZM07					
1020419	2ZK07					
1020420	2ZM08					
1020421	2ZK08					
1020422	2ZM09					
1020423	2ZK09					
1020424	2ZM06					
1020425	2ZK07					
1020426	3ZK03					
1020427	3ZM04					
1020428	3ZK04					
1020429	3ZM03					
1020430	3ZK05					
1020431	STROBE_1_FL2				10/10/66	
1020432	STROBE_2_FL2				10/10/66	
1020433	L3SV01					
1020434	L3MFS01					
1020435	L3MSV01					
1020436	3MZM01					
1020437	3MZK01					
1030001	ISOLATOR_IN_FL4					
1030002	ISOLATOR_OUT_FL4					
1030003	ISOLATOR_OUT_FL4M					
1030004	SMOKE_ADD_4M01 STORE				11/10/66	
1030005	SMOKE_ADD_4M02 AV ROOM				11/10/66	
1030006	SMOKE_ADD_4M04				11/10/66	
1030007	SMOKE_ADD_401_FL4				11/10/66	
1030008	SMOKE_ADD_402_FL4				11/10/66	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030009	SMOKE_ADD_403_FL4				11/10/66	
1030010	HEAT_ADD_4_FL4				11/10/66	
1030011	HEAT_ADD_5_FL4				11/10/66	
1030012	HEAT_ADD_6_FL4				11/10/66	
1030013	HEAT_ADD_7_FL4				11/10/66	
1030014	SMOKE_ADD_408_FL4				11/10/66	
1030015	SMOKE_ADD_410_FL4				11/10/66	
1030016	SMOKE_ADD_411_FL4				11/10/66	
1030017	SMOKE_ADD_412_FL4				11/10/66	
1030018	SMOKE_ADD_413_FL4				11/10/66	
1030019	SMOKE_ADD_414_FL4				11/10/66	
1030020	SMOKE_ADD_415_FL4				11/10/66	
1030021	SMOKE_ADD_417_FL4				11/10/66	
1030022	SMOKE_ADD_418_FL4				11/10/66	
1030023	SMOKE_ADD_420_FL4				11/10/66	
1030024	SMOKE_ADD_421_FL4				11/10/66	
1030025	SMOKE_ADD_422_FL4				11/10/66	
1030026	HEAT_ADD_423_FL4				11/10/66	
1030027	SMOKE_ADD_FL4 MALE TOLET				11/10/66	
1030028	SMOKE_ADD_423_FL4				11/10/66	
1030029	SMOKE_ADD_428_FL4				11/10/66	
1030030	SMOKE_ADD_429_FL4				11/10/66	
1030031	SMOKE_ADD_430_FL4				11/10/66	
1030032	SMOKE_ADD_431_FL4				11/10/66	
1030033	SMOKE_ADD_432_FL4				11/10/66	
1030034	SMOKE_ADD_513_FL5				11/10/66	
1030035	SMOKE_ADD_514_FL5				11/10/66	
1030036	SMOKE_ADD_4M05				11/10/66	
1030037	SMOKE_ADD_4M06				11/10/66	
1030038	SMOKE_ADD_4M07				11/10/66	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030039	HEAT_ADD_41_FL4				11/10/66	
1030040	HEAT_ADD_43_FL4				11/10/66	
1030041	SMOKE_ADD_444_FL4				11/10/66	
1030042	SMOKE_ADD_445_FL4				11/10/66	
1030043	SMOKE_ADD_447_FL4				11/10/66	
1030044	SMOKE_ADD_448_FL4				11/10/66	
1030045	SMOKE_ADD_446_FL4				11/10/66	
1030046	SMOKE_ADD_449_FL4				11/10/66	
1030047	SMOKE_ADD_450_FL4				11/10/66	
1030048	SMOKE_ADD_439_FL4				11/10/66	
1030049	SMOKE_ADD_451_FL4				11/10/66	
1030050	SMOKE_ADD_452_FL4				11/10/66	
1030051	SMOKE_ADD_453_FL4				11/10/66	
1030052	SMOKE_ADD_454_FL4				11/10/66	
1030053	SMOKE_ADD_455_FL4				11/10/66	
1030054	SMOKE_ADD_457_FL4				11/10/66	
1030055	SMOKE_ADD_458_FL4				11/10/66	
1030056	SMOKE_ADD_459_FL4				11/10/66	
1030057	SMOKE_ADD_460_FL4				11/10/66	
1030058	SMOKE_ADD_416_FL4				11/10/66	
1030059	SMOKE_ADD_434_FL4				11/10/66	
1030060	HEAT_ADD_FL4 F&B SUPPORT				12/10/66	น้ำลงที่อุปกรณ์
1030061	SMOKE_ADD_437_FL4					
1030062	ISOLATOR_IN_FL5					
1030063	ISOLATOR_OUT_FL5					
1030064	SMOKE_ADD_501_FL5			26/07/66		
1030065	SMOKE_ADD_502_FL5			26/07/66		
1030066	SMOKE_ADD_508_FL5			26/07/66		
1030067	SMOKE_ADD_504_FL5			26/07/66		
1030068	SMOKE_ADD_507_FL5			26/07/66		

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030069	SMOKE_ADD_503_FL5			26/07/66		
1030070	SMOKE_ADD_510_FL5			26/07/66		
1030071	SMOKE_ADD_511_FL5			26/07/66		
1030072	SMOKE_ADD_438_FL4			26/07/66		
1030073	SMOKE_ADD_440_FL4			26/07/66		
1030074	SMOKE_ADD_515_FL5			26/07/66		
1030075	SMOKE_ADD_517_FL5			26/07/66		
1030076	SMOKE_ADD_518_FL5			26/07/66		
1030077	SMOKE_ADD_522_FL5			26/07/66		
1030078	SMOKE_ADD_521_FL5			26/07/66		
1030079	SMOKE_ADD_519_FL5			26/07/66		
1030080	SMOKE_ADD_523_FL5			26/07/66		
1030081	SMOKE_ADD_524_FL5			26/07/66		
1030082	SMOKE_ADD_525_FL5			26/07/66		
1030083	SMOKE_ADD_526_FL5			26/07/66		
1030084	SMOKE_ADD_527_FL5			26/07/66		
1030085	SMOKE_ADD_531_FL5			26/07/66		
1030086	SMOKE_ADD_532_FL5			26/07/66		
1030087	SMOKE_ADD_537_FL5			26/07/66		
1030088	SMOKE_ADD_536_FL5			26/07/66		
1030089	SMOKE_ADD_535_FL5			26/07/66		
1030090	SMOKE_ADD_537_FL5			26/07/66		
1030091	SMOKE_ADD_541_FL5			26/07/66		
1030092	SMOKE_ADD_542_FL5			26/07/66		
1030093	HEAT_ADD_43_FL4			26/07/66		
1030094	HEAT_ADD_44_FL4			26/07/66		
1030095	SMOKE_ADD_528_FL5			26/07/66		
1030096	SMOKE_ADD_529_FL5			26/07/66		
1030097	SMOKE_ADD_539_FL5			26/07/66		
1030126	SPK_2_FL4_A				10/10/66	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030127	SPK_2_FL4_B				10/10/66	
1030128	SPK_1_FL4_A				10/10/66	
1030129	SPK_1_FL4_B				10/10/66	
1030130	RELAY_A/C_FL4					
1030131	RELAY_DH_FL4					
1030132	SPK_1_FL4M_A				10/10/66	
1030133	SPK_1_FL4M_B				10/10/66	
1030134	SPK_2_FL4M_A				10/10/66	
1030135	SPK_2_FL4M_B				10/10/66	
1030136	RELAY_A/C_FL4M					
1030137	RELAY_AV_FL4M					
1030138	4MZM01					
1030139	4MZK01					
1030140	SPK_1_FL5_A				10/10/66	
1030141	SPK_1_FL5_B				10/10/66	
1030142	SPK_2_FL5_A				10/10/66	
1030143	SPK_2_FL5_B				10/10/66	
1030144	STROBE_1_FL4				10/10/66	
1030145	4ZM03					
1030146	4ZK03					
1030147	RELAY_A/C_FL5					
1030148	RELAY_DH_FL5					
1030149	5ZM02					
1030150	5ZK02					
1030151	5ZM03					
1030152	5ZK03					
1030153	5ZM05					
1030154	5ZK05					
1030155	5ZM06					
1030156	5ZK06					

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030157	5ZM07					
1030158	5ZK07					
1030159	5ZM04					
1030160	5ZK04					
1030161	5ZM01					
1030162	5ZK01					
1030163	4ZM02					
1030164	4ZK02					
1030165	5ZM09					
1030166	5ZK09					
1030167	5ZM08					
1030168	5ZK08					
1030169	5ZM10					
1030170	5ZK10					
1030171	L5SV02					
1030172	PREACTION_1_FL5					
1030173	4ZM01					
1030174	4ZK01					
1030175	STROBE_2_FL4				10/10/66	
1030176	L4MFS01					
1030177	L4MSV01					
1030178	L5FS01					
1030179	L5SV01					
1030180	4ZM04					
1030181	4ZK04					
1030182	4ZM05					
1030183	4ZK05					
1030184	RELAY_AHU_FL4M					
1030251	ISOLATOR_IN_FL6		2/5/66			
1030252	ISOLATOR_OUT_FL6		2/5/66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030253	ISOLATOR_OUT_FL6M		2/5/66			
1030254	ISOLATOR_IN_FL7	1/2/66				
1030255	ISOLATOR_OUT_FL7	1/2/66				
1030256	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030257	SMOKE_ADD_922_FL9				10/10/66	
1030258	SMOKE_ADD_923_FL9				10/10/66	
1030259	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030260	ISOLATOR_IN_FL8	1/2/66				
1030261	ISOLATOR_OUT_FL8	1/2/66				
1030262	SMOKE_ADD_821_FL8	2/2/66				
1030263	HEAT_ADD_1_FL8				10/10/66	
1030264	SMOKE_ADD_820_FL8				10/10/66	
1030265	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8				10/10/66	
1030266	SMOKE_ADD_822_FL8	3/2/66				
1030267	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL8	1/2/66				
1030268	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL8	1/2/66				
1030269	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8	1/2/66				
1030270	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030271	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8	1/2/66				
1030272	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8	1/2/66				
1030273	SMOKE_ADD_824_FL8	2/2/66				
1030274	SMOKE_ADD_825_FL8					
1030275	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8				10/10/66	
1030276	SMOKE_ADD_827_FL8	2/2/66				
1030277	SMOKE_ADD_826_FL8				10/10/66	
1030278	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8	1/2/66				
1030279	SMOKE_ADD_828_FL8	3/2/66				
1030280	SMOKE_ADD_829_FL8					
1030281	SMOKE_ADD_831_FL8					
1030282	SMOKE_ADD_830_FL8					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030283	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL8				10/10/66	
1030284	ISOLATOR_IN_FL9	'1/2/66				
1030285	ISOLATOR_OUT_FL9	1/2/66				
1030286	SMOKE_ADD_921_FL9		2/5/66			
1030287	HEAT_ADD_1_FL9		2/5/66			
1030288	SMOKE_ADD_920_FL9	1/2/66				
1030289	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030290	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030291	SMOKE_ADD_924_FL9	2/2/66				
1030292	SMOKE_ADD_925_FL9	2/2/66				
1030293	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030294	SMOKE_ADD_927_FL9		2/5/66			
1030295	SMOKE_ADD_926_FL9					
1030296	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL9	1/2/66				
1030297	SMOKE_ADD_928_FL9					
1030298	SMOKE_ADD_929_FL9	1/2/66				
1030299	SMOKE_ADD_931_FL9	2/2/66				
1030300	SMOKE_ADD_623_FL6			26/07/66		
1030301	HEAT_ADD_MALE TOILET_FL6				10/10/66	
1030302	HEAT_ADD_HANDICAP TOILET_FL6			26/07/66		
1030303	SMOKE_ADD_KIDS CLUB_FL6				10/10/66	
1030304	SMOKE_ADD_608_FL6					
1030305	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL6				10/10/66	
1030306	SMOKE_ADD_COFEE SHOP&DELI_FL6					
1030307	SMOKE_ADD_COFEE SHOP&DELI_FL6					
1030308	SMOKE_ADD_COFEE SHOP&DELI_FL6					
1030309	SMOKE_ADD_COFEE SHOP&DELI_FL6					
1030310	SMOKE_ADD_COFEE SHOP&DELI_FL6					
1030311	HEAT_ADD_611_FL6					
1030312	SMOKE_ADD_626_FL6					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030313	HEAT_ADD_625_FL6			26/07/66		
1030314	HEAT_ADD_EQUIPMENT STORAGE_FL6				10/10/66	
1030315	SMOKE_ADD_FITNESS_FL7	1/2/66				
1030316	SMOKE_ADD_721_FL7				10/10/66	
1030317	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL7	1/2/66				
1030318	SMOKE_ADD_720_FL7	2/2/66				
1030319	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL7	1/2/66				
1030320	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL7	1/2/66				
1030321	HEAT_ADD_321_FL6 MEN TOILET				10/10/66	
1030322	SMOKE_ADD_722_FL7					
1030323	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL7	1/2/66				
1030324	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL7	1/2/66				
1030325	SMOKE_ADD_723_FL7					
1030326	SMOKE_ADD_725_FL7				10/10/66	
1030327	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL7	1/2/66				
1030328	SMOKE_ADD_727_FL7					
1030329	SMOKE_ADD_724_FL7					
1030330	SMOKE_ADD_726_FL7					
1030331	SMOKE_ADD_729_FL7				10/10/66	
1030332	SMOKE_ADD_730_FL7					
1030333	SMOKE_ADD_728_FL7					
1030334	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL7	1/2/66				
1030335	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL7	1/2/66				
1030336	SMOKE_ADD_FITNESS_FL7					
1030337	SMOKE_ADD_823_FL8					
1030338	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL9	1/2/66				
1030339	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL9	1/2/66				
1030340	SMOKE_ADD_931_FL9	2/2/66				
1030341	HEAT_ADD_TOILET_FL6			26/07/66		
1030342	SMOKE_ADD_SERVICE CORRIDOOR_FL6			26/07/66		

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030343	SMOKE_ADD_613_FL6					
1030344	SMOKE_ADD_612_FL6					
1030345	SMOKE_ADD_SERVICE CORRIDOOR_FL6				10/10/66	
1030346	HEAT_ADD_MAIN KITCHEN_FL6					
1030347	SMOKE_ADD_CORIDOOOR FL7	1/2/66				
1030348	SMOKE_ADD_M&E TRANSFER6M01				10/10/66	
1030349	SMOKE_ADD_M&E TRANSFER6M02				10/10/66	
1030350	SMOKE_ADD_6M04					
1030351	SMOKE_ADD_6M05					
1030352	SMOKE_ADD_6M06					
1030353	SMOKE_ADD_6M07					
1030354	SMOKE_ADD_6M10					
1030355	SMOKE_ADD_6M11					
1030356	SMOKE_ADD_6M13					
1030357	SMOKE_ADD_6M14					
1030358	SMOKE_ADD_6M15					
1030359	SMOKE_ADD_6M16					
1030360	HEAT_ADD_360_FL6 MAIN KITCHEN					
1030361	HEAT_ADD_361_FL6 MAIN KITCHEN					
1030376	SPK_1_FL6_A				10/10/66	
1030377	SPK_1_FL6_B				10/10/66	
1030378	SPK_2_FL6_A				10/10/66	
1030379	SPK_2_FL6_B				10/10/66	
1030380	STROBE_1_FL6				10/10/66	
1030381	GAS_1_6FL					
1030382	RELAY_A/C_FL6					
1030383	RELAY_AV_FL6					
1030384	RELAY_GAS_FL6					
1030385	RELAY_GEX_FL6					
1030386	RELAY_LIFT_FL6					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030387	SPK_1_FL6M_A				10/10/66	
1030388	SPK_1_FL6M_B				10/10/66	
1030389	SPK_2_FL6M_A				10/10/66	
1030390	SPK_2_FL6M_B				10/10/66	
1030391	RELAY_A/C_1_FL6M					
1030392	RELAY_A/C_2_FL6M					
1030393	RELAY_A/C_3_FL6M					
1030394	RELAY_KEX_FL6M					
1030395	RELAY_P1_FL6M					
1030396	6ZM03					
1030397	SPK_1_FL7_A				10/10/66	
1030398	SPK_1_FL7_B				10/10/66	
1030399	STROBE_1_FL7				10/10/66	
1030400	7ZM01					
1030401	7ZK01					
1030402	6ZM02					
1030403	6ZK02					
1030404	L7FS01					
1030405	SPK_1_FL8_A				10/10/66	
1030406	SPK_1_FL8_B				10/10/66	
1030407	STROBE_1_FL8				10/10/66	
1030408	8ZM01					
1030409	8ZK01					
1030410	8ZM02					
1030411	8ZK02					
1030412	SPK_1_FL9_A				10/10/66	
1030413	SPK_1_FL9_B				10/10/66	
1030414	L7SV01					
1030415	7ZM02					
1030416	7ZK02					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1030417	L8FS01					
1030418	L8SV01					
1030419	9ZM01					
1030420	9ZK01					
1030421	L9FS01					
1030422	L9SV01					
1030423	9ZM02					
1030424	9ZK02					
1030425	6ZM01					
1030426	6ZK01					
1030427	L6FS01					
1030428	L6SV01					
1030429	6MZM01					
1030430	6MZK01					
1030431	L6MFS01					
1030432	L6MSV01					
1030433	6MZM04					
1030434	6MZK04					
1030435	6MZM02					
1030436	6MZK02					
1030437	6MZM03					
1030438	6MZK03					
1030439	L6FS02					
1030440	L6SV02					
1030441	UNSUAL_GAS_FL6					
1030442	6ZM03					
1040001	ISOLATOR_IN_FL14	1/2/66				
1040002	ISOLATOR_OUT_FL14	1/2/66				
1040003	SMOKE_ADD_1421_FL14	2/2/66				
1040004	SMOKE_ADD_1420_FL14	1/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040005	HEAT_ADD_1420_FL14	1/2/66				
1040006	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL14	1/2/66				
1040007	SMOKE_ADD_1422_FL14					
1040008	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL14	1/2/66				
1040009	ISOLATOR_IN_FL10	1/2/66				
1040010	ISOLATOR_OUT_FL10	1/2/66				
1040011	ISOLATOR_IN_FL11	1/2/66				
1040012	ISOLATOR_OUT_FL11	1/2/66				
1040013	SMOKE_ADD_1121_FL11	1/2/66				
1040014	SMOKE_ADD_1120_FL11					
1040015	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL11	1/2/66				
1040016	SMOKE_ADD_1123_FL11					
1040017	SMOKE_ADD_1124_FL11		2/5/66			
1040018	SMOKE_ADD_1125_FL11	1/2/66				
1040019	SMOKE_ADD_1124_FL11					
1040020	SMOKE_ADD_1129_FL11	3/2/66				
1040021	SMOKE_ADD_1131_FL11	3/2/66				
1040022	SMOKE_ADD_1130_FL11					
1040023	ISOLATOR_IN_FL12	1/2/66				
1040024	ISOLATOR_OUT_FL12	1/2/66				
1040025	SMOKE_ADD_1221_FL12	3/2/66				
1040026	HEAT_ADD_1220_FL12	2/2/66				
1040027	SMOKE_ADD_1220_FL12	2/2/66				
1040028	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				
1040029	SMOKE_ADD_1222_FL12					
1040030	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL12	1/2/66				
1040032	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				
1040033	SMOKE_ADD_1223_FL12					
1040034	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				
1040035	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040036	SMOKE_ADD_1224_FL12					
1040037	SMOKE_ADD_1225_FL12	3/2/66				
1040038	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				
1040039	SMOKE_ADD_1227_FL12					
1040040	SMOKE_ADD_1226_FL12					
1040041	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				
1040042	SMOKE_ADD_1228_FL12	3/2/66				
1040043	SMOKE_ADD_1229_FL12		2/5/66			
1040044	SMOKE_ADD_1231_FL12	3/2/66				
1040045	SMOKE_ADD_1230_FL12					
1040046	SMOKE_ADD_CORIDOOR FL12	1/2/66				
1040047	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL14	1/2/66				
1040048	SMOKE_ADD_1021_FL10	2/2/66				
1040049	HEAT_ADD_1020_FL10	1/2/66				
1040050	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL14	1/2/66				
1040051	SMOKE_ADD_1423_FL14					
1040052	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL14	1/2/66				
1040053	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL14	1/2/66				
1040054	SMOKE_ADD_1424_FL14					
1040055	SMOKE_ADD_1425_FL14		2/5/66			
1040056	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL14	1/2/66				
1040057	SMOKE_ADD_1427_FL14	2/2/66				
1040058	SMOKE_ADD_1426_FL14					
1040059	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL14	1/2/66				
1040060	SMOKE_ADD_1428_FL14					
1040061	SMOKE_ADD_1429_FL14					
1040062	SMOKE_ADD_1431_FL14					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040063	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL14	1/2/66				
1040064	SMOKE_ADD_1020_FL10	2/2/66				
1040065	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040066	SMOKE_ADD_1022_FL10	2/2/66				
1040067	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL10	1/2/66				
1040068	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL10	1/2/66				
1040069	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040070	SMOKE_ADD_1023_FL10					
1040071	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040072	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040073	SMOKE_ADD_1024_FL10	1/2/66				
1040074	SMOKE_ADD_1025_FL10	1/2/66				
1040075	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040076	SMOKE_ADD_1027_FL10					
1040077	SMOKE_ADD_1026_FL10					
1040078	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040079	SMOKE_ADD_1028_FL10				12/10/66	
1040080	SMOKE_ADD_1029_FL10					
1040081	SMOKE_ADD_1031_FL10				12/10/66	
1040082	SMOKE_ADD_1030_FL10					
1040083	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL10	1/2/66				
1040084	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				
1040085	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL11	1/2/66				
1040086	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				
1040087	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				
1040088	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				
1040089	SMOKE_ADD_1127_FL11	2/2/66				
1040090	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				
1040091	SMOKE_ADD_1128_FL11					
1040092	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040093	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL11	1/2/66				
1040094	SMOKE_ADD_1430_FL14					
1040095	SMOKE_ADD_1122_FL11					
1040096	HEAT_ADD_1120_FL11					
1040097	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL12	1/2/66				
1040126	SPK_1_FL10_A				10/10/66	
1040127	SPK_1_FL10_B				10/10/66	
1040128	10ZM01					
1040129	10ZK01					
1040130	L10FS01					
1040131	L10SV01					
1040132	SPK_1_FL11_A				10/10/66	
1040133	SPK_1_FL11_B				10/10/66	
1040134	SPK_1_FL12_A				10/10/66	
1040135	SPK_1_FL12_B				10/10/66	
1040136	L12FS01					
1040137	L12SV01					
1040138	12ZM02					
1040139	12ZK02					
1040140	14ZM01					
1040141	14ZK01					
1040142	L14FS01					
1040143	L14SV01					
1040144	10ZM02					
1040145	10ZK02					
1040146	11ZM01					
1040147	11ZK01					
1040148	11ZM02					
1040149	11ZK02					
1040150	12ZM01					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040151	12ZK01					
1040152	SPK_1_FL14_A				10/10/66	
1040153	SPK_1_FL14_B				10/10/66	
1040154	14ZM02					
1040155	14ZK02					
1040156	L11FS01					
1040157	L11SV01					
1040251	ISOLATOR_IN_FL15	1/2/66				
1040252	ISOLATOR_OUT_FL15	1/2/66				
1040253	SMOKE_ADD_1521_FL15					
1040254	HEAT_ADD_1520_FL15					
1040255	SMOKE_ADD_1520_FL15					
1040256	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				
1040257	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL15	1/2/66				
1040258	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL15	1/2/66				
1040259	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				
1040260	SMOKE_ADD_1523_FL15		2/5/66			
1040261	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				
1040262	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				
1040263	SMOKE_ADD_1524_FL15					
1040264	SMOKE_ADD_1525_FL15	1/2/66				
1040265	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				
1040266	SMOKE_ADD_1527_FL15		2/5/66			
1040267	SMOKE_ADD_1526_FL15					
1040268	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				
1040269	SMOKE_ADD_1528_FL15					
1040270	SMOKE_ADD_1529_FL15					
1040271	SMOKE_ADD_1531_FL15					
1040272	SMOKE_ADD_1530_FL15					
1040273	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL15	1/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040274	ISOLATOR_IN_FL16	1/2/66				
1040275	ISOLATOR_OUT_FL16	1/2/66				
1040276	SMOKE_ADD_1620_FL16					
1040277	SMOKE_ADD_1620_FL16					
1040278	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL16	1/2/66				
1040279	SMOKE_ADD_1621_FL16					
1040280	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL16	1/2/66				
1040281	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL16	1/2/66				
1040282	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL16	1/2/66				
1040283	SMOKE_ADD_1622_FL16	1/2/66				
1040284	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL16	1/2/66				
1040285	SMOKE_ADD_1623_FL16	1/2/66				
1040286	SMOKE_ADD_1625_FL16	1/2/66				
1040287	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL16	1/2/66				
1040288	SMOKE_ADD_1627_FL16	1/2/66	2/5/66			
1040289	SMOKE_ADD_1624_FL16					
1040290	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL16	1/2/66				
1040291	SMOKE_ADD_1626_FL16	1/2/66				
1040292	SMOKE_ADD_1629_FL16					
1040293	SMOKE_ADD_1630_FL16	1/2/66				
1040294	SMOKE_ADD_1628_FL16	1/2/66				
1040295	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL16	1/2/66				
1040296	ISOLATOR_IN_FL17	1/2/66				
1040297	ISOLATOR_OUT_FL17	1/2/66				
1040298	SMOKE_ADD_1720 GUESTROOM_FL17	1/2/66				
1040299	HEAT_ADD_BATHROOM_FL17	3/2/66				
1040300	SMOKE_ADD_1720 GUESTROOM_FL17	1/2/66				
1040301	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040302	SMOKE_ADD_1721_FL17			27/07/66		
1040303	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL17	1/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040304	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL17	1/2/66				
1040305	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040306	SMOKE_ADD_1722_FL17					
1040307	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040308	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040309	SMOKE_ADD_1723_FL17					
1040310	SMOKE_ADD_1725_FL17					
1040311	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040312	SMOKE_ADD_1724_FL17					
1040313	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040314	SMOKE_ADD_1726_FL17	2/2/66				
1040315	SMOKE_ADD_1729_FL17					
1040316	SMOKE_ADD_1730_FL17		2/5/66			
1040317	SMOKE_ADD_1728_FL17					
1040318	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL17	1/2/66				
1040319	ISOLATOR_IN_FL18	1/2/66				
1040320	ISOLATOR_OUT_FL18	1/2/66				
1040321	SMOKE_ADD_1820 GUESTROOM_FL18	2/2/66				
1040322	HEAT_ADD_BATHROOM_FL18	2/2/66				
1040323	SMOKE_ADD_1820 GUESTROOM_FL18	2/2/66				
1040324	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL18	1/2/66				
1040325	SMOKE_ADD_1821_FL18					
1040326	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL18	1/2/66				
1040327	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL18	1/2/66				
1040328	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL18	1/2/66				
1040329	SMOKE_ADD_1822_FL18					
1040330	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL18	1/2/66				
1040331	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL18	1/2/66				
1040332	SMOKE_ADD_1823_FL18					
1040333	SMOKE_ADD_1825_FL18					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040334	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL18	1/2/66				
1040335	SMOKE_ADD_1827_FL18	1/2/66				
1040336	SMOKE_ADD_1824_FL18					
1040337	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL18	1/2/66				
1040338	SMOKE_ADD_1826_FL18					
1040339	SMOKE_ADD_1829_FL18					
1040340	SMOKE_ADD_1830_FL18					
1040341	SMOKE_ADD_1828_FL18					
1040342	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL18	1/2/66				
1040343	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL16	1/2/66				
1040344	SMOKE_ADD_1522_FL15					
1040345	SMOKE_ADD_1727_FL17		2/5/66			
1040346	HEAT_ADD_BATHROOM_FL16	3/2/66				
1040376	SPK_1_FL15_A				10/10/66	
1040377	SPK_1_FL15_B				10/10/66	
1040378	SPK_1_FL16_A				10/10/66	
1040379	SPK_1_FL16_B				10/10/66	
1040380	17ZM01					
1040381	17ZK01					
1040382	17ZM02					
1040383	17ZK02					
1040384	SPK_1_FL18_A				10/10/66	
1040385	15ZM01					
1040386	15ZK01					
1040387	15ZM02					
1040388	15ZK02					
1040389	SPK_1_FL18_B				10/10/66	
1040390	RELAY_A/V_FL18					
1040391	18ZM01					
1040392	18ZK01					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1040393	18ZM02					
1040394	18ZK02					
1040395	SPK_1_FL17_A				10/10/66	
1040396	SPK_1_FL17_B				10/10/66	
1040397	16ZM01					
1040398	16ZK01					
1040399	16ZM02					
1040400	16ZK-2					
1040401	L18FS01					
1040402	L18SV01					
1040403	L16FS01					
1040404	L16SV01					
1040405	L17FS01					
1040406	L17SV01					
1040407	L15FS01					
1040408	L15SV01					
1050001	ISOLATOR_IN_FL19	1/2/66				
1050002	ISOLATOR_OUT_FL19	1/2/66				
1050003	ISOLATOR_IN_FL20	1/2/66				
1050004	ISOLATOR_OUT_FL20	1/2/66				
1050005	SMOKE_ADD_2220_FL22					
1050006	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	2/2/66				
1050007	SMOKE_ADD_2221_FL22					
1050008	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL22	3/2/66				
1050009	SMOKE_ADD_GUESTROOM_FL19	3/2/66				
1050010	SMOKE_ADD_1921_FL19				11/10/66	
1050011	SMOKE_ADD_1922_FL19				11/10/66	
1050012	SMOKE_ADD_1923_FL19				11/10/66	
1050013	SMOKE_ADD_1924_FL19				11/10/66	
1050014	SMOKE_ADD_1926_FL19		2/5/66			

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050015	SMOKE_ADD_1928_FL19		2/5/66			
1050016	SMOKE_ADD_1930_FL19		2/5/66			
1050017	SMOKE_ADD_1929_FL19				11/10/66	
1050018	SMOKE_ADD_1927_FL19				11/10/66	
1050019	SMOKE_ADD_1925_FL19		2/5/66			
1050020	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050021	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050022	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050023	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050024	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050025	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050026	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL19	3/2/66				
1050027	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL19			26/07/66		
1050028	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL19	3/2/66				
1050029	HEAT_ADD_BATHROOM_FL19					
1050030	SMOKE_ADD_1920_FL19	1/2/66				
1050031	HEAT_ADD_BATHROOM_FL20	3/2/66				
1050032	SMOKE_ADD_GUESTROOM_FL20	3/2/66				
1050033	SMOKE_ADD_2020_FL20	3/2/66				
1050034	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				
1050035	SMOKE_ADD_2021_FL20	1/2/66				
1050036	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL20	3/2/66				
1050037	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL20	3/2/66				
1050038	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				
1050039	SMOKE_ADD_2022_FL20	1/2/66				
1050040	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				
1050041	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				
1050042	SMOKE_ADD_2023_FL20	1/2/66				
1050043	SMOKE_ADD_2025_FL20	1/2/66				
1050044	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050045	SMOKE_ADD_2027_FL20	1/2/66				
1050046	SMOKE_ADD_2024_FL20	1/2/66				
1050047	SMOKE_ADD_2026_FL20	1/2/66				
1050048	SMOKE_ADD_2029_FL20	1/2/66				
1050049	SMOKE_ADD_2030_FL20	1/2/66				
1050050	SMOKE_ADD_2028_FL20	1/2/66				
1050051	ISOLATOR_IN_FL21	1/2/66				
1050052	ISOLATOR_OUT_FL21	1/2/66				
1050053	HEAT_ADD_BATHROOM_FL21	3/2/66				
1050054	SMOKE_ADD_GUESTROOM_FL21	3/2/66				
1050055	SMOKE_ADD_2120_FL21					
1050056	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050057	SMOKE_ADD_2121_FL21					
1050058	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL21	3/2/66				
1050059	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL21	3/2/66				
1050060	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050061	SMOKE_ADD_2122_FL21					
1050062	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050063	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050064	SMOKE_ADD_2123_FL21					
1050065	SMOKE_ADD_2125_FL21					
1050066	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050067	SMOKE_ADD_2127_FL21					
1050068	SMOKE_ADD_2124_FL21					
1050069	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050071	SMOKE_ADD_2129_FL21					
1050073	SMOKE_ADD_2128_FL21					
1050074	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL21	3/2/66				
1050075	ISOLATOR_IN_FL22	1/2/66				
1050076	ISOLATOR_OUT_FL22	1/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050077	SMOKE_ADD_2220_FL22					
1050078	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL22	3/2/66				
1050079	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	3/2/66				
1050080	SMOKE_ADD_2222_FL22					
1050081	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	3/2/66				
1050082	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	3/2/66				
1050083	SMOKE_ADD_2223_FL22					
1050084	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	3/2/66				
1050085	SMOKE_ADD_2225_FL22	3/2/66				
1050086	SMOKE_ADD_2227_FL22	1/2/66				
1050087	SMOKE_ADD_2224_FL22					
1050088	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	3/2/66				
1050089	SMOKE_ADD_2226_FL22					
1050090	SMOKE_ADD_2229_FL22	2/2/66				
1050091	SMOKE_ADD_2230_FL22	1/2/66				
1050092	SMOKE_ADD_2228_FL22					
1050093	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL22	3/2/66				
1050094	HEAT_ADD_BATHROOM_FL22	3/2/66				
1050095	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				
1050096	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL20	3/2/66				
1050097	SMOKE_ADD_2126_FL21					
1050098	SMOKE_ADD_2130_FL21					
1050126	SPK_1_FL19_A				10/10/66	
1050127	SPK_1_FL19_B				10/10/66	
1050128	SPK_1_FL21_A				10/10/66	
1050129	SPK_1_FL21_B				10/10/66	
1050130	21ZM01					
1050131	21ZK01					
1050132	L21FS01					
1050133	L21SV01					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050134	20ZM02					
1050135	20ZK02					
1050136	19ZM01					
1050137	19ZK01					
1050138	L19FS01					
1050139	L19SV01					
1050140	19ZM02					
1050141	19ZK02					
1050142	SPK_1_FL20_A				10/10/66	
1050143	SPK_1_FL20_B				10/10/66	
1050144	20ZM01					
1050145	20ZK01					
1050146	L20FS01					
1050147	L20SV01					
1050148	SPK_1_FL22_A				10/10/66	
1050149	SPK_1_FL22_B				10/10/66	
1050150	22ZM01					
1050151	22ZK01					
1050152	L22FS01					
1050153	L22SV01					
1050154	22ZM02					
1050155	22ZK02					
1050156	21ZM02					
1050157	21ZK02					
1050251	SMOKE_ADD_CORIDOOOR_FL24	3/2/66				
1050252	ISOLATOR_IN_COLF	3/2/66				
1050253	ISOLATOR_OUT_COLF	3/2/66				
1050254	ISOLATOR_IN_LMRP	3/2/66				
1050255	SMOKE_ADD_EXECUTIVE CLUB_FL25					
1050256	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL25	3/2/66				

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050257	SMOKE_ADD_EXECUTIVE CLUB_FL25			26/7/66		
1050258	SMOKE_ADD_EXECUTIVE CLUB_FL25					
1050259	SMOKE_ADD_2517_FL25					
1050260	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL25	3/2/66				
1050261	ISOLATOR_IN_FL23				12/10/66	
1050262	ISOLATOR_OUT_FL23				12/10/66	
1050263	SMOKE_ADD_2320_FL23				12/10/66	
1050264	HEAT_ADD_BATHROOM_FL23	3/2/66				
1050265	SMOKE_ADD_2320_FL23				12/10/66	
1050266	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050267	SMOKE_ADD_2321_FL23	1/2/66				
1050268	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL23	3/2/66				
1050269	SMOKE_ADD_MAID/PANTRY_FL23	3/2/66				
1050270	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050271	SMOKE_ADD_2322_FL23			27/07/66		
1050272	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050273	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050274	SMOKE_ADD_2323_FL23	1/2/66				
1050275	SMOKE_ADD_2325_FL23	1/2/66				
1050276	SMOKE_ADD_COOLING	1/2/66				
1050277	SMOKE_ADD_2327_FL23	1/2/66				
1050278	SMOKE_ADD_2324_FL23	1/2/66				
1050279	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050280	SMOKE_ADD_2326_FL23	1/2/66				
1050281	SMOKE_ADD_2329_FL23	1/2/66				
1050282	SMOKE_ADD_2330_FL23	1/2/66				
1050283	SMOKE_ADD_2328_FL23	1/2/66				
1050284	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050285	ISOLATOR_IN_FL24					
1050286	ISOLATOR_OUT_FL24					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050287	ISOLATOR_IN_FL25	1/2/66				
1050288	ISOLATOR_OUT_FL25	1/2/66				
1050289	SMOKE_ADD_CHEMICAL FEED_COOLING				12/10/66	
1050290	SMOKE_ADD_RAISED FLOOR_COOLING				12/10/66	
1050291	SMOKE_ADD_RAISED FLOOR_COOLING				12/10/66	
1050292	SMOKE_ADD_CHEMICAL STO_COOLING			26/7/66		
1050293	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL24	3/2/66				
1050294	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050295	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050296	ISOLATOR_OUT_LMRP					
1050297	SMOKE_ADD_LMR01					
1050298	SMOKE_ADD_LMR02					
1050299	SMOKE_ADD_LMR02					
1050300	SMOKE_ADD_LMR01					
1050301	SMOKE_ADD_2420_FL24					
1050302	HEAT_ADD_BATHROOM_FL24	3/2/66				
1050303	SMOKE_ADD_2420_FL24				12/10/66	
1050304	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL24	3/2/66				
1050305	SMOKE_ADD_2421_FL24				12/10/66	
1050306	SMOKE_ADD_MAID_FL24	3/2/66				
1050307	SMOKE_ADD_MAID_FL24	3/2/66				
1050308	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL24	3/2/66				
1050309	SMOKE_ADD_2422_FL24		2/5/66			
1050310	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL24	3/2/66				
1050311	SMOKE_ADD_2423_FL24					
1050312	SMOKE_ADD_2425_FL24					
1050313	SMOKE_ADD_2427_FL24					
1050314	SMOKE_ADD_2424_FL24					
1050315	SMOKE_ADD_2426_FL24					
1050316	SMOKE_ADD_2429_FL24					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050317	SMOKE_ADD_2430_FL24		2/5/66			
1050318	SMOKE_ADD_2428_FL24					
1050319	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL24	3/2/66				
1050320	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050321	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050322	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050323	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050324	SMOKE_ADD_2520_FL25					
1050325	SMOKE_ADD_2521_FL25	3/2/66				
1050326	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050327	SMOKE_ADD_2518_FL25	3/2/66				
1050328	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL25	3/2/66				
1050329	SMOKE_ADD_2522_FL25					
1050330	SMOKE_ADD_2519_FL25					
1050331	SMOKE_ADD_2523_FL25					
1050332	SMOKE_ADD_COOLING_FL1 OVERRUN_LIFT					
1050333	SMOKE_ADD_COOLING_ SLOVERRUN_LIFT					
1050334	SMOKE_ADD_COOLING_ L1OVERRUN_LIFT					
1050335	SMOKE_ADD_COOLING_ L2OVERRUN_LIFT					
1050336	HEAT_ADD_PANTRY_2505					
1050337	SMOKE_ADD_2518_FL25					
1050338	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL23	3/2/66				
1050339	SMOKE_ADD_CORIDOOR_FL24	'3/2/66				
1050376	L24FS01					
1050377	L24SV01					
1050378	SPK_1_FL25_A				10/10/66	
1050379	SPK_1_FL25_B				10/10/66	
1050380	SPK_1_COLF_A				10/10/66	
1050381	SPK_1_COLF_B				10/10/66	
1050382	LCOLFFS01					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050383	LCOLFSV01					
1050384	CZM05					
1050385	COOLINGZM01					
1050386	LMSV01					
1050387	LMSV02					
1050388	LMSV03					
1050389	25SV03					
1050390	25SV02					
1050391	CTSV02					
1050392	RELAY_1_COOLING					
1050393	RELAY_2_COOLING					
1050394	RELAY_3_COOLING					
1050395	SPK_1_LMR_F_A				10/10/66	
1050396	SPK_1_FL23_A				10/10/66	
1050397	SPK_1_FL23_B				10/10/66	
1050398	L23FS01					
1050399	L23SV01					
1050400	SPK_1_FL24_A				10/10/66	
1050401	SPK_1_FL24_B				10/10/66	
1050402	SPK_1_LMR_F_B				10/10/66	
1050403	RELAY_4_COOLING					
1050404	RELAY_1_LMR_LIFT_L1					
1050405	RELAY_2_LMR_LIFT_L2					
1050406	RELAY_3_LMR_LIFT_L3					
1050408	RELAY_COOLING_ST2					
1050409	23ZM01_ST1					
1050410	23ZK01					
1050411	24ZM01_ST1					
1050412	24ZK01					
1050413	CTFS01					

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ : Holiday Inn Pattaya

Address	Location	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Date fo PM.	Remark
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1050414	LMRZM01					
1050415	LMRZM01					
1050416	LMRZM02					
1050417	LMRZM02					
1050418	LMRZM03					
1050419	LMRZM03					
1050420	24ZM02_ST2					
1050421	24ZK02					
1050422	25ZM01_ST1					
1050423	25ZK_ST1					
1050424	25ZM03					
1050425	25ZK03					
1050426	25ZM02_ST2					
1050427	25ZK_ST2					
1050428	LMFS01					
1050429	LMSV04					
1050430	LMSV05					
1050431	23ZM02_ST2					
1050432	23ZK02_ST2					

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

Holiday Inn Pattaya Executive Tower


สรุปปัญหาและอุปกรณ์เสียดังนี้

- 01020032 SMOKE ADD 1 FL.1 Comm Fault
- 01020033 SMOKE ADD 2 FL.1 Comm Fault
- 01020053 SMOKE ADD 3 ST4 Comm Fault
- 01030034 SMOKE ADD 28 FL.5 Comm Fault
- 01030065 SMOKE ADD 2 FL.5 Comm Fault
- 01030085 SMOKE ADD 17 FL.5 Comm Fault
- 01030316 SMOKE ADD 1 FL.7 Comm Fault
- 01030341 SMOKE ADD 15 FL.6 Comm Fault
- 01030344 SMOKE ADD 31 FL.6 Comm Fault
- 01040327 SMOKE ADD 7 FL.18 Comm Fault
- 01050126 SPK 1 FL.19 Open
- 01050396 SPK 1 FL.23 Open
- 01020157 Gas 1 FL.1 Open
- 01040126 SPK 1 FL.10 ลง GND

รายการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดดังนี้

- เปลี่ยน Heat FL.4 FB Support 1 ตัว
- เปลี่ยน Heat FL.6 ห้องน้ำหญิง 1 ตัว
- เปลี่ยน SPK FL.L ห้องน้ำหญิง 1 ตัว
- เปลี่ยน Module Siga CR FL.L 2 ตัว
- Base เสียเพิ่ม 5 ตัว

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566
รูปภาพ ตรวจเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์ ทดสอบอุปกรณ์

