

NOTAS GENERALES / GENERAL NOTES

1. ESTE PLANO FUE REALIZADO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 (NORMA OFICIAL MEXICANA)
THIS DRAWING WAS MADE ACCORDANCE WITH NOM-001-SEDE-2012 (MEXICAN OFFICIAL NORM)

2. TODA LA TUBERÍA SUBTERRÁNEA DEBERÁ ESTAR A 60cm MÍNIMO DE PROFUNDIDAD
ALL THE UNDERGROUND PVC CONDUIT SHALL BE AT 2 FEET AT LEAST DEPTH

3. TODA LA TUBERÍA SUBTERRÁNEA SERÁ DE PVC ELÉCTRICO SERVICIO PESADO, DIÁMETRO INDICADO EN PLANO
ALL UNDERGROUND CONDUIT SHALL BE PVC HEAVYDUTY, DIAMETER INDICATED IN PLAN

4. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y A FALTA DE ÉSTAS, CON LAS NORMAS INTERNACIONALES. DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS (ANCE) O (UL), ACREDITADO Y APROBADO
ALL MATERIALS AND EQUIPMENT MUST COMPLY WITH MEXICAN OFFICIAL RULES. IF NOT COMPLY, WITH THE INTERNATIONAL STANDARDS, MUST HAVE A CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION AGENCY OF PRODUCTS (ANCE) OR (UL), CERTIFIED AND APPROVED.

5. TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO, 600V, TIPO THW-LS, 75°C/90°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, Y SE IDENTIFICARÁN POR COLORES COMO SIGUE:
ALL THE CONDUCTORS SHALL BE MADE OUT OF SOFT-COPPER, 600 V, THW-LS 75°C/90°C TYPE, AND SHALL BE IDENTIFIED AS FOLLOWS:

480/277 V {
-CONDUCTOR FASE(PHASE) "A" = CAFE / BROWN
-CONDUCTOR FASE(PHASE) "B" = NARANJA / ORANGE
-CONDUCTOR FASE(PHASE) "C" = AMARILLO / YELLOW
-CONDUCTOR NEUTRO(NEUTRAL) = GRIS / GRAY
-CONDUCTOR DE TIERRA FISICA(GROUND) = DESNUDO O VERDE / BARE OR GREEN

220/127 V {
-CONDUCTOR FASE(PHASE) "A" = NEGRO / BLACK
-CONDUCTOR FASE(PHASE) "B" = ROJO / RED
-CONDUCTOR FASE(PHASE) "C" = AZUL / BLUE
-CONDUCTOR NEUTRO(NEUTRAL) = BLANCO / WHITE
-CONDUCTOR DE TIERRA FISICA(GROUND) = DESNUDO O VERDE / BARE OR GREEN

6. EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SERÁ REALIZADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS, LOS CUALES SERÁN ATENDIDOS ÚNICAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO, EVITANDO DE ÉSTA FORMA CUALQUIER ACCESO PÚBLICO A LOS EQUIPOS O DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS.
MAINTENANCE AND SUPERVISION WILL BE PERFORMED BY ELECTRICAL WRITTEN PROCEDURES, WHICH WILL BE HANDLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY, THUS AVOIDING ANY PUBLIC ACCESS TO EQUIPMENT OR ELECTRIC DEVICES.

7. LAS CAJAS DE CONEXIONES SERÁN DE TIPO CUADRADA GALVANIZADA, DEBIENDO SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN INDICADAS EN LA SECCIÓN 314-16 DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.
JUNCTION BOXES WILL BE GALVANIZED SQUARE, HAVING TO MEET SPECIFICATIONS MANUFACTURERS LISTED IN SECTION 314-16 OF THE STANDARD NOM-001-SEE-2012

8. CUANDO UNA CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA ENTRA DESDE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, SE DEBEN UTILIZAR UN SELLADOR, TAMBIÉN SE DEBEN APLICAR SELLADORES A LAS CANALIZACIONES DE RESERVA O NO UTILIZADAS ÉSTE DEBERÁ SER APROBADO PARA NO AFECTAR EL AISLAMIENTO DE LOS CABLES.
WHEN A INCOMING UNDERGROUND PIPELINE ENTERS FROM OUTSIDE TO INSIDE OF THE BUILDING, SHOULD BE USED FOAM SEALANTS. IT SHOULD ALSO APPLY SEALANTS TO PIPELINES UNUSED OR RESERVED. SEALANTS MUST BE APPROVED FOR USE WITH INSULATION WIRINGS.

9. TRABAJAR PLANO EN CONJUNTO CON "22011e102FacadeLighting" ALUMBRADO DE FACHADAS
WORK PLAN COORDINATED WITH "22011e102FacadeLighting" FACADES LIGHTING

10. LOS REGISTROS Y OBRA CIVIL INDICADOS ESTÁN FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO. SERÁN PROPORCIONADOS POR OTROS
MANHOLES AND CIVIL WORKS INDICATED ARE OUT OF PROJECT SCOPE, WILL BE PROVIDED BY OTHERS

11. NIVEL DE ALUMBRADO EN EXTERIOR 20 LUXES
EXTERIOR LIGHTING LEVEL 20 LUXES

SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

	TABlero DE DISTRIBUCIÓN 3F-4W, 480/277V DISTRIBUTION PANELBOARD 3PH-4W, 480/277V
	LUMINARIA MONTADA EN POSTE DE 9m, CAT. XNV2-AF-02-D-U-T3R-10K-AP, DE 128W, 277V, ACABADO ALUMINIO NATURAL, MARCA COOPER LIGHTING 9m POLE MOUNTED LUMINAIRE, CAT. XNV2-AF-02-D-U-T3R-10K-AP, 128W, 277V, FINISH NATURAL ALUMINIUM, BRAND COOPER LIGHTING
	LUMINARIA MONTADA EN POSTE DE 9m, CAT. XNV2-AF-02-D-U-T3R-10K-AP, DE 128W, 277V, ACABADO ALUMINIO COOPER LIGHTING (DOBLE) 9m POLE MOUNTED LUMINAIRE, CAT. XNV2-AF-02-D-U-T3R-10K-AP, 128W, 277V, FINISH NATURAL ALUMINIUM, BRAND COOPER LIGHTING (DOUBLE)
	REFLECTOR MONTADO EN POSTE DE 4m, CAT. NFFLD-C70-D-UNV-66-T-CB DE 184W, 277V, ACABADO CARBON BRONCE, MARCA COOPER LIGHTING 4m POLE MOUNTED FLOODLIGHT, CAT. NFFLD-C70-D-UNV-66-T-CB, 184W, 277V, FINISH CARBON BRONZE, BRAND L COOPER LIGHTING, INDICATED HEIGHT
	REFLECTOR MONTADO EN MURO, CAT. NFFLD-C70-D-UNV-66-T-CB DE 184W, 277V, ACABADO CARBON BRONCE, MARCA COOPER LIGHTING, ALTURA INDICADA WALL MOUNTED FLOODLIGHT, CAT. NFFLD-C70-D-UNV-66-T-CB, 184W, 277V, FINISH CARBON BRONZE, BRAND L COOPER LIGHTING, INDICATED HEIGHT
	LUMINARIA WALL-PACK MONTADA EN MURO CAT. XTOR8BRL-W-BZ, 81W, 277V, MARCA COOPER LIGHTING, ALTURA INDICADA WALL-PACK LUMINAIRE CAT. XTOR8BRL-W-BZ, 81W, 277V, BRAND COOPER LIGHTING, INDICATED HEIGHT
	LUMINARIA TIPO SPOT MONTADA EN FACHADA CAT. ML5612840D-692W / H75ORICATD, 15W, 277V, MARCA COOPER LIGHTING SPOT TYPE LUMINAIRE MOUNTED ON CAT. FACADE, ML5612840D-692W / H75ORICATD, 15W, 277V, LITHONIA BRAND COOPER LIGHTING
	BASE DE CONCRETO CIRCULAR PARA POSTE DE LUMINARIA DE 60cm. DE DIÁMETRO (ALCANCE POR OTROS) CIRCULAR CONCRETE BASE FOR LIGHTING POLE, DIAMETER 60cm, (SCOPE BY OTHERS)
	REGISTRO DE ALUMBRADO PREFABRICADO DE 40X40X60cm CON TAPA DE CONCRETO (ALCANCE POR OTROS) PRECAST LIGHTING HANDHOLE 40X40X60cm WITH CONCRETE COVER (SCOPE BY OTHERS)

SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

	CONTACTOR MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO DE 4 POLOS, 30A, 480V CON BOBINA A 277V MAGNETIC CONTACTOR FOR EXTERIOR LIGHTING, 4 POLES, 30A, 480V WITH 277V COIL
	FOTOCELDA DE CONTROL, MONTAJE MEDIA VUELTA, 1800W, 277V, SERIE 5000, MARCA TORK TWIST-LOCK CONTROL PHOTOCELL, 1800W, 277V, SERIE 5000, BRAND TORK
	TUBERÍA CONDUIT PDG (DIÁMETRO INDICADO EN PLANO) CONDUIT EMT (DIAMETER INDICATED IN PLAN)
	TUBERÍA PVC SERVICIO PESADO (DIÁMETRO INDICADO EN PLANO) CONDUIT PVC HEAVY DUTY (DIAMETER INDICATED IN PLAN)

CÓDIGO DE CABLEADO / WIRING CODE

<td><td></td></td>	<td></td>	
--------------------	-----------	--

A1
E101
ALUMBRADO EXTERIOR
EXTERIOR LIGHTING
1 : 400



COPACHISA

Quality to build prestige;
Experience to yield outcomes.

Valle Escondido 5700 Fracc. Desarrollo el Saucito
Chihuahua Mexico, C.P. 31125
[52] 614 439.3900

www.copachisa.com

Notas Generales:

- EL CONTENIDO DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE COPACHISA S.A. DE C.V. Queda PROHIBIDO HACER MODIFICACIONES O REPRODUCIR SU CONTENIDO SIN EL DEBIDO CONSENTIMIENTO DE LA EMPRESA.
- LAS COTAS TIENEN PRIORIDAD SOBRE EL DIBUJO.

General Notes:

- THE CONTENT OF THIS DRAWING IS PROPERTY OF COPACHISA S.A. DE C.V. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO MODIFY OR REPRODUCE IT WITHOUT THE CONSENT OF THE COMPANY.
- ANNOTATIONS HAVE PRIORITY OVER THE DRAWINGS.

Etapa de Proyecto | Project Stage:

AS-BUILT

Nombre Proyecto | Project Name:



American Industries

INVENTARIO SUR III

CHIHUAHUA

CALLE CONSTRUCCION Y

METALMECANICA

PARQUE INDUSTRIAL

CHIHUAHUA SUR

Aprobación por el Cliente | Client Approval:

Nombre | Name: _____

Fecha | Date: _____

Firma | Signature _____

Escala | Scale: _____

Líder de Diseño | Lead Designer:

ARQ. HECTOR ARIAS

Coordinador de Diseño | Design Coordinator:

ARQ. CARLOS RIOS

Dibujó | Drawn by:

ING. CINDY DOMINGUEZ

Perito Constructor | Registered Engineer:

D.R.O. ARQ. ISELA MATA BARRERA
Reg. No. 1845 R.P.C. No. 1451

Consultores | Consultants:

ING. JAVIER VEGA CARRILLO
CED. PROF. 7210363

Número de Proyecto | Project Number: 22011

Fecha de Elaboración | Elaboration Date: MARZO DEL 2023

Título del Plano | Drawing Title:

ALUMBRADO EXTERIOR
EXTERIOR LIGHTING

Número de Plano | Drawing Number: E101

Número Revisión | Revision Number: