

化学与化工学院关于易燃易爆、具刺激性及有毒气体等钢瓶的使用规定

为加强学院实验室易燃、易爆、具刺激性及有毒气体钢瓶的使用，根据学校《华南理工大学化学危险物品、易燃易爆化学物品消防安全管理规定》、《华南理工大学安全管理规定》的规定，结合学院情况，特制定本制度。经学院实验室安全管理委员会讨论通过、学院党政联席会议批准，在 2018 年 7 月 1 号开始执行。

第一条：凡是不符合学校规定要求的钢瓶，在 2018 年 6 月 30 号前，需要全部清理；

第二条：在 2018 年 7 月 1 号后，不得使用已过保质期的气体；气体钢瓶需要放置在阴凉、通风处，不得放置在走廊、过道上，不得放置在有阳光照射处；

第三条：易燃、易爆、具刺激性及有毒气体钢瓶的使用，必须在“化学与化工学院易燃、易爆、具刺激性及有毒气体使用管理台账”进行详细登记；

第四条：经过使用后的易燃、易爆、具刺激性及有毒气体等尾气，禁止直接排放，需要经过无害化处理后，在通风柜内进行排放。不能进行无害化处理的尾气，需要在通风柜中排放；对于无法进行无害化处理的易燃易爆气体，排放的浓度要控制在爆炸极限范围以外；

第五条：对于违反上述规定且不按照以上要求进行整改的实验室，进行关停处理且在研究生招生、评优、年度考核、晋职等方面实行一票

否决制。

化学与化工学院
2018 年 6 月 25 日