

变压器生产设计要求				
CSA C 227.4 终端三相变压器, 225 kVA, 24 940yn 14 400 – 600 yn347, 铝, 矿物油, 标准油漆, 低碳钢罐和散热器。				
类别	号	项目说明	要求	
主要参数				
主要参数	基本参数	1	符合的适用标准	CSA C227.4和C802.1
		2	数量	1
		3	相数	3
		4	频率	60
		5	额定功率	225
		6	绕组布置	YNyn0
		7	绕组数量	2
		8	阻抗规范	4-5%
	高压绕组	9	导体材料	铝
		10	线电压	24 940
		11	中性电压	14 400
		12	电压等级[V	27kV
		13	BIL [kV]	125
		低压绕组	14	二次焊接导体材料
	15		线电压	600
	16		中性电压	347
	17		二次电压等级	1.2 kV
	18		二次BIL	30
	热、冷却和效率考虑		19	介质液体
		20	冷却等级	油浸自冷
		21	效率标准	CSA C802.1
		22	最大平均温升 (温度)	65
		23	最大顶部机油温度升高	65
		24	热点温上升最高	80
由客户指定的配件, 其他未指定配件, 请遵循标准提供				
额外规格	1	压力真空计, 带氢气添加口 (护罩)		
额外规格	2	带 2 组触点的油位计 (低和低低) Oil level gauge with 2set of contacts (Low and Low low)		
额外规格	3	NEMA 3 R控制柜与终端块一致NEMA 3 R control box with terminal block wired to instruments		
额外规格	4	温度计, 配备2组触点		
额外规格	5	无隔高阻的焊接散热器 (不允许压铸)		
测试要求				
	工厂常规测试, 根据IEEE C57.12.90和CSA C227标准			
C227.4 (完整描述请参见本标准)				
C227.4		配置	终端DEAD FRONT	
C227.4	4.1	额定功率	225 kVA	
C227.4	4.5	1	调压开关	包括
C227.4	4.5	2	+/- 2 . 高压侧分别为5%和+/- 5%	±2*2.5%
C227.4	4.11		最小阻抗	4-5%
C227.4	4.12		效率, 必须遵循C802.1	包括
C227.4	5.1.1		尺寸, 详见表8	包括
C227.4	5.1.2		变压器箱	喷漆焊接低碳钢
C227.4	5.1.3		起重准备Lifting provision	包括
C227.4	5.1.4		顶盖供应Jacking provision	包括
C227.4	5.1.6		泄压阀、1" 排水阀和取样阀、顶部 1" 开口 (带压滤机盖) 和磁性油位指示器Pressure relief valve, 1" drain valve & sampling valve, Top 1" opening with cap for filter press and magnetic oil level indicator	包括
C227.4	5.1.7		内部元素的可访问性	用螺栓固定的顶盖, 无手孔
C227.4	5.1.12	1	负载中断开关	1 x 2工位的负载中断开关
C227.4	5.1.13	2	电路中负载断路开关的位置	主开关
C227.4	5.1.14	3	物理位置	高压侧
C227.4	5.1.13		介质液体	ASTM CSA C50 Mineral, type II class B 矿物质油45号
C227.4	5.2.2		柜子的访问和锁定 (五角螺栓)	低压门所需
C227.4	5.2.3		铰链	3点铰链
C227.4	5.2.4		可拆卸门框	包括
C227.4	5.2.6		门、柜顶: 门、柜与90、110度门架接地。	包括
C227.4	5 1.3		插入式熔丝, 后备熔丝保护 (库伯COOPER 品牌)	包括
C227.4	5.3.2		铭牌上注明保险丝	包括
C227.4	5.3.3		保险丝旁边需要有警告标志。	包括
C227.4	6.1.1	1	滴水罩Temporary holders	所需
C227.4	6.1.4	3	高压套管和数量	需要6个高压套管带衬套, 28 kV 200 A . 6 x Required bushing inserts 28 kV 200A
C227.4	6.1.3	1	低压连接器必须是NEMA铲型的。	4个NEMA 8孔端子
C227.4	6.2	1	需要将两个垂直接地板焊接到罐壁上。	不锈钢材质
C227.4	6.2	2	锡铜接地棒	包括在高压和低压舱室上
C227.4	6.2	3	X0用合适的导线连接到接地棒上	包括
C227.4	8.1		外壳按照C57.12.28	包括
C227.4	8.2		颜色	落地式箱变绿色, 符合 C57.12.28色, 孟塞尔7GY3 .29/1.5
C227.4	8.3		焊接标准	根据 CSA 要求 CWB #47 .1 和 #59要求
C227.4	第10节	d	带保护帽的负载断路套管	包括
C227.4	第10节	g	调压开关在高压侧	包括
C227.4	第10节	j	最高温度指示器	包括
C227.4	第10节	m	客户端指定的阻抗值最小值	4-5%
C227.4	第10节	s	高压和低压腔室之间的隔断。	包括
备注		需要3套额外的插入式熔丝和熔丝支架 (库伯COOPER 品牌) 需要一瓶补漆随货落地式箱变绿色, 符合 C57.12.28色, 孟塞尔7GY3 .29/1.5 要求生产交期确认图纸后5周, 生产图纸设计时间1周		
规格结束				