



A. 供应商应为减压装置（第12项）提供报警和跳闸信号原理图。

B. 供应商提供以下警报和跳闸：

- 高油温跳闸
- 高油温报警
- 绕组温度过高跳闸
- 绕组温度过高报警
- 高压跳闸
- 低油位报警（应在图纸上以文字或者原理图的形式显示出来）

C. 供应商提供以下符合 C227.2-88 的配件：- 油维护套件包括带取样装置的 1 英寸排水阀、顶部压滤机连接件、温度计（最大指示型）、液位计（应在图纸上以文字或者其他一目了然的形式显示出来）

D. 供应商确保高压电缆端子距底部至少有 1m 间隙，并有足够的空间来端接 1X 3C #1 AWG TECK 90 电缆。

E. 提供可锁定的垫板

F. 去掉 17.18的熔丝

G. 与上游保护装置联锁吗？一旦可用，请提供零件号和序列号（节奏提供）

H. 供应商提供17kV MCOV避雷器

I. 供应商提供接线盒整体布置图以供审核

J. 供应商提供底部可拆卸压盖板（从内部）