



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 243

ORDINANZA n. 31 del 10 febbraio 2012

OGGETTO: Ripristino delle condizioni di sicurezza presso il fabbricato sito in Corso Garibaldi n. 93.

IL SINDACO

VISTO il messaggio fax del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti prot. n. 737 del 26.01.2012 da cui si rileva che, in pari data, personale incaricato dal Comando suddetto ha effettuato un sopralluogo presso l'edificio di civile abitazione sito in C.so Garibaldi n. 93 constatando la presenza di due balconi sovrastanti l'unità immobiliare della sig.ra Marchigiano Lucia che presentano distacco di porzioni di intonaco con conseguente precedente espulsione totale dei ferri di armatura;

CONSIDERATO che, poiché la verifica tecnica come effettuata è da intendersi quale valutazione temporanea e speditiva in quanto condotta in tempi limitati mediante osservazione visiva e sulla base di informazioni raccolte sul posto, sussistendo un residuo potenziale pericolo per la pubblica incolumità in relazione alle precarie condizioni di stabilità delle strutture esterne dell'edificio in argomento, si rende necessario intimare a chi di dovere, a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni, la esecuzione di accurate verifiche tecniche sulle strutture dell'edificio in argomento sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, nonché di tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino delle condizioni di sicurezza che il caso richiede;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 art. 54;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di intervenire;

ORDINA

al sig. **STORTO Tommaso**, nato a Ortona il 11.01.1939 ed ivi residente in c.da S. Liberata senza numero, in qualità di proprietario, di provvedere immediatamente alla eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa mediante la esecuzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica della presente, di tutti i lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza che il caso richiede presso il fabbricato sito in C.so Garibaldi n. 93, previa nomina e accurata verifica di tecnico abilitato di fiducia a tutela della incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

dalla Residenza Comunale, addì 10 febbraio 2012

IL SINDACO

Ing. Nicola FRATINO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993