




Резерв



A1

M1.XP:17	ДВ1	Резерв
M1.XP:18	XP	
M1.XP:21	1PPS	Вход синхронизации времени 1PPS
M1.XP:22		
M5.XB:11	ДВ22	Резерв
M5.XB:12		
M5.XB:13	ДВ23	Резерв
M5.XB:14		
M5.XB:15	ДВ24	Резерв
M5.XB:16		
M5.XB:17	ДВ25	Резерв
M5.XB:18		
M5.XB:19	ДВ26	Резерв
M5.XB:20		
M5.XB:21	ДВ27	Резерв
M5.XB:22		
M5.XB:23	ДВ28	Резерв
M5.XB:24		
M5.XB:25	ДВ29	Резерв
M5.XB:26		
M5.XB:27	ДВ30	Резерв
M5.XB:28		
M5.XB:29	ДВ31	Резерв
M5.XB:30		
M5.XB:31	ДВ32	Резерв
M5.XB:32		
M9.XB:1	ДВ33	Резерв
M9.XB:2		
M9.XB:3	ДВ34	Резерв
M9.XB:4		
M9.XB:5	ДВ35	Резерв
M9.XB:6		
M9.XB:7	ДВ36	Резерв
M9.XB:8		
M9.XB:9	ДВ37	Резерв
M9.XB:10		
M9.XB:11	ДВ38	Резерв
M9.XB:12		
M9.XB:13	ДВ39	Резерв
M9.XB:14		
M9.XB:15	ДВ40	Резерв
M9.XB:16		
M9.XB:17	ДВ41	Резерв
M9.XB:18		
M9.XB:19	ДВ42	Резерв
M9.XB:20		
M9.XB:21	ДВ43	Резерв
M9.XB:22		
M9.XB:23	ДВ44	Резерв
M9.XB:24		
M9.XB:25	ДВ45	Резерв
M9.XB:26		
M9.XB:27	ДВ46	Резерв
M9.XB:28		
M9.XB:29	ДВ47	Резерв
M9.XB:30		
M9.XB:31	ДВ48	Резерв
M9.XB:32		

A1



Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ОУ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
7	Телекоманды	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
8	ДФЗ	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
9	Режим МТЗ	с фиксацией	0	Автоматический ввод
			1	Выведено
10	Фиксация неустр. ЦН	Резерв	0	Выведено
			1	Введено
11...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
✱	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Неисправность ЦН	с фиксацией	
5	Неисправность ВЧ	с фиксацией	
6	Неисправность ПП	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9...16	Резерв	Резерв	