

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ А1

| №       | Наименование                 | Режим фиксации события | Примечание |
|---------|------------------------------|------------------------|------------|
| 1       | Внеш. откл.                  | с фиксацией            |            |
| 2       | Защиты от внутр. повреждения | с фиксацией            |            |
| 3       | ТЗ откл.                     | с фиксацией            |            |
| 4       | КИВ откл.                    | с фиксацией            |            |
| 5       | Рез. защиты                  | с фиксацией            |            |
| 6       | ЗНР                          | с фиксацией            |            |
| 7       | Сраб. откл. ст. ГЗ           | с фиксацией            |            |
| 8       | Сраб. сигн. ст. ГЗ           | с фиксацией            |            |
| 9       | КИВ сигнал                   | с фиксацией            |            |
| 10      | ТЗ сигнал                    | с фиксацией            |            |
| 11      | Пуск ЗПО                     | без фиксации           |            |
| 12      | Неиспр. ГЗ                   | с фиксацией            |            |
| 13      | Неиспр. ТЗ                   | с фиксацией            |            |
| 14      | Неиспр. ОТ ГЗ                | без фиксации           |            |
| 15      | Неиспр. ОТ ТЗ                | без фиксации           |            |
| 16      | Неиспр. ОТ ТМПА              | без фиксации           |            |
| 17      | Неиспр. ЦН ВН                | без фиксации           |            |
| 18      | Неиспр. ЦН НН                | без фиксации           |            |
| 19      | Неиспр. КИВ                  | без фиксации           |            |
| 20      | Выходные цепи разобраны      | без фиксации           |            |
| 21      | БИ выведены                  | без фиксации           |            |
| 22...32 | Резерв                       | Резерв                 |            |

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ А1

| №      | Наименование                   | Состояние | Наименование состояния |
|--------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| 1      | Управление ИЗУ                 | 0         | Дистанционное          |
|        |                                | 1         | Местное                |
| 2      | Группа уставок                 | -         | -                      |
|        |                                | -         | -                      |
| 3      | Режим работы ГЗ                | 0         | Отключение             |
|        |                                | 1         | Сигнализация           |
| 4      | ДЗР                            | 0         | Введено                |
|        |                                | 1         | Блокировано            |
| 5      | КИВ                            | 0         | Работа                 |
|        |                                | 1         | Выбор                  |
| 6      | Режим работы откл. ст. КИВ     | 0         | Отключение             |
|        |                                | 1         | Сигнализация           |
| 7      | Сброс блок. при неиспр. ГЗ, ТЗ | -         | -                      |
|        |                                | -         | -                      |
| 8...16 | Резерв                         | 0         | Резерв                 |
|        |                                | 1         | Резерв                 |
| С      | Сброс                          | 0         | Выведено               |
|        |                                | 1         | Введено                |
| ※      | Опробование световой индикации | 0         | Выведено               |
|        |                                | 1         | Введено                |

