






- А
- 1 Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
 - 2 Расчетная масса изделия 340 кг. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
 - 3 Общие допуски $\pm IT14/2$ по ГОСТ 30893.1-2002.
 - 4 Степень защиты шкафа IP54.
 - 5 Подвод внешних кабелей снизу.
 - 6 На задней двери установить металлический карман для документации.
 - 7 Монтаж оборудования в шкафу выполнен по нормам фирмы-изготовителя.
 - 8 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-031ПЗЗ.