

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

| №       | Наименование                   | Состояние | Наименование состояния индикации |
|---------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1       | Управление ИЗУ                 | 0         | Дистанционное                    |
|         |                                | 1         | Местное                          |
| 2       | Группа уставок                 | -         | -                                |
|         |                                | -         | -                                |
| 3       | Комплект                       | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 4       | ОУ                             | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| 5       | ОУ без выдержки времени        | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| 6       | Чувств. ступ. ТНЗНП            | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Блокировано                      |
| 7       | ПУ ТНЗНП                       | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 8       | Режим МТЗ                      | 0         | Автоматический сброс             |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 9       | Фиксация неиспр. ЦН            | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| 10      | Действие на В                  | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 11      | УРОВ                           | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 12      | ЗНР                            | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 13      | АПВ                            | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 14      | ОНЗ1+ННЗ2                      | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| 15      | ОНЗ2+ННЗ1                      | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| 16      | Без контролей                  | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| 17      | Выход 2ц АПВ                   | 0         | Введено                          |
|         |                                | 1         | Выведено                         |
| 18...32 | Резерв                         | 0         | Резерв                           |
|         |                                | 1         | Резерв                           |
| C       | Сброс                          | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |
| ✱       | Опробование световой индикации | 0         | Выведено                         |
|         |                                | 1         | Введено                          |

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

| №       | Наименование              | Режим фиксации события | Примечание |
|---------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1       | Внешнее отключение        | с фиксацией            |            |
| 2       | Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП    | с фиксацией            |            |
| 3       | Сраб. неселективных защит | с фиксацией            |            |
| 4       | Срабатывание УРОВ         | с фиксацией            |            |
| 5       | Срабатывание АПВ          | с фиксацией            |            |
| 6       | Срабатывание ЗНФ          | с фиксацией            |            |
| 7       | Неисправность ЦН          | с фиксацией            |            |
| 8       | Неисправность В           | с фиксацией            |            |
| 9       | Неисправность ШС-А        | с фиксацией            |            |
| 10      | Неисправность ШС-В        | с фиксацией            |            |
| 11      | Потеря GOOSE              | с фиксацией            |            |
| 12      | БИ выведены               | без фиксации           |            |
| 10...16 | Резерв                    | Резерв                 |            |

