




1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-039ПЭЗ.

ЮТКБ.656463.300-039СБ

Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ ШЭТ 221.02-1-ЮИРЗ Сборочный чертеж


Лист	Масса	Масштаб
1	200**	1:10

Лист 1


Листов 2

ИЗ


ЮНИТЕЛ



Вид спереди
Дверь условно не показана




Г-Г




Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

В Г



В-В



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата