

| Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ |                              |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| №                                        | Наименование                 | Режим фиксации события | Примечание |
| 1                                        | Внешнее отключение           | с фиксацией            |            |
| 2                                        | Защиты от внутр. повреждений | с фиксацией            |            |
| 3                                        | ТЗ откл.                     | с фиксацией            |            |
| 4                                        | Рез. защиты                  | с фиксацией            |            |
| 5                                        | ЗНР                          | с фиксацией            |            |
| 6                                        | Сраб. откл. ст. ГЗ           | с фиксацией            |            |
| 7                                        | Сраб. сигн. ст. ГЗ           | с фиксацией            |            |
| 8                                        | ТЗ сигнал                    | с фиксацией            |            |
| 9                                        | ЗП                           | с фиксацией            |            |
| 10                                       | КИ НН                        | с фиксацией            |            |
| 11                                       | Пуск ЗПО                     | без фиксации           |            |
| 12                                       | Срабатывание УРОВ ВН         | с фиксацией            |            |
| 13                                       | Срабатывание АПВ ВН          | с фиксацией            |            |
| 14                                       | Срабатывание ЗНФ ВН          | с фиксацией            |            |
| 15                                       | Выведены цепи ОВ             | без фиксации           |            |
| 16                                       | Неиспр. ЦН                   | с фиксацией            |            |
| 17                                       | Неиспр. ГЗ                   | с фиксацией            |            |
| 18                                       | Неиспр. ГЗ РПН               | с фиксацией            |            |
| 19                                       | Неисправность ТЗ             | с фиксацией            |            |
| 20                                       | Неисправность В ВН           | с фиксацией            |            |
| 21                                       | Неисправность ШС–А           | с фиксацией            |            |
| 22                                       | Неисправность ШС–В           | с фиксацией            |            |
| 23                                       | Потеря GOOSE                 | с фиксацией            |            |
| 24                                       | БИ выведены                  | без фиксации           |            |
| 25...32                                  | Резерв                       | Резерв                 |            |

| Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ |                                 |           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| №                                                                            | Наименование                    | Состояние | Наименование состояния индикации |
| 1                                                                            | Управление ИЗУ                  | 0         | Дистанционное                    |
|                                                                              |                                 | 1         | Местное                          |
| 2                                                                            | Комплект                        | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 3                                                                            | Группа уставок                  | –         | –                                |
|                                                                              |                                 | –         | –                                |
| 4                                                                            | Режим работы ГЗ                 | 0         | Отключение                       |
|                                                                              |                                 | 1         | Сигнализация                     |
| 5                                                                            | Режим работы ГЗ РПН             | 0         | Отключение                       |
|                                                                              |                                 | 1         | Сигнализация                     |
| 6                                                                            | ДЗТ                             | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Блокировано                      |
| 7                                                                            | Сброс бл.к. ГЗ, ТЗ              | –         | –                                |
|                                                                              |                                 | –         | –                                |
| 8                                                                            | Действие на В (В1) ВН           | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 9                                                                            | Действие на ОВ (В2) ВН          | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 10                                                                           | Действие на (НН, СН)            | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 11                                                                           | Действие на (НН, СН)            | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 12                                                                           | Действие на (НН, СН)            | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 13                                                                           | Действие на (НН, СН)            | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 14                                                                           | Откл. ВН смеж. Т                | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 15                                                                           | Откл. СВ ВН                     | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 16                                                                           | Откл. ШСВ ВН                    | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 17                                                                           | Откл. СВ СН                     | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 18                                                                           | АПТ                             | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 19                                                                           | ОК                              | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 20                                                                           | АПВ ВН                          | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 21                                                                           | ОНЭ1+ННЭ2                       | 0         | Выведено                         |
|                                                                              |                                 | 1         | Введено                          |
| 22                                                                           | ОНЭ2+ННЭ1                       | 0         | Выведено                         |
|                                                                              |                                 | 1         | Введено                          |
| 23                                                                           | Без контролей                   | 0         | Выведено                         |
|                                                                              |                                 | 1         | Введено                          |
| 24                                                                           | УРОВ ВН                         | 0         | Введено                          |
|                                                                              |                                 | 1         | Выведено                         |
| 25                                                                           | Режим работы сигн. ступени ГЗ Т | 0         | Сигнализация                     |
|                                                                              |                                 | 1         | Отключение                       |
| 26...32                                                                      | Резерв                          | 0         | Резерв                           |
|                                                                              |                                 | 1         | Резерв                           |
| С                                                                            | Сброс                           | 0         | Выведено                         |
|                                                                              |                                 | 1         | Введено                          |
| *                                                                            | Опробование световой индикации  | 0         | Выведено                         |
|                                                                              |                                 | 1         | Введено                          |

Резерв

