

Блок ЦОС

ЦОС.03			
XA1:1	IA BH*	Иа ВН	
XA1:2	IA BH	Иб ВН	
XA1:3	IB BH *	Ис ВН	
XA1:4	IB ВН		
XA1:5	IC ВН *		
XA1:6	IC ВН		
XA1:7	I резерв*		
XA1:8	I резерв*		
XA1:9	U резерв*		
XA1:10	U резерв*		

Входы ФСУ

Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: БИ ток В	90.502
Общая логика: SA Упр. В	90.503
Общая логика: SA Упр. УПНКП	90.504
Общая логика: SA Откл. УРОВ1	90.505
Общая логика: SA Откл. УРОВ2	90.506
Общая логика: SA Упр. КР	90.507
Общая логика: SA Уск. ОАПВ	90.508
Общая логика: SA Шунт. КОР	90.509
Общая логика: Вых. цепи разобраны	90.510
УРОВ В1(ЛВ) ВН / УРОВ: Пуск УРОВ	3321.6821.501
ФПВ / ФПВ: Б/К В фА включен	501
ФПВ / ФПВ: Б/К В фВ включен	502
ФПВ / ФПВ: Б/К В фС включен	503
ФПВ / ФПВ: Б/К В фА отключен	504
ФПВ / ФПВ: Б/К В фВ отключен	505
ФПВ / ФПВ: Б/К В фС отключен	506
ЗНФ: Пуск ЗНФ	3541.6701.501
ЗНФ: Цикл ОАПВ	3541.6701.502
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.505
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.506
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.507
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.508
ФПВ / ФПВ: Ремонт	507
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504
ФПВ / Р1: Б/К Р откл	3461.6531.505
ФПВ / Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.506
ФПВ / Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.507
ФПВ / Р1: Б/К Р откл ф.С	3461.6531.508
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504
ФПВ / Р2: Б/К Р откл	3461.6532.505
ФПВ / Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.506
ФПВ / Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.507
ФПВ / Р2: Б/К Р откл ф.С	3461.6532.508
Контр. ЭМО1	508
Контр. ЭМО1 ф.А	522
Контр. ЭМО1 ф.В	525
Контр. ЭМО1 ф.С	528
Контр. ЭМВ	513
Контр. ЭМВ ф.А	524
Контр. ЭМВ ф.В	527
Контр. ЭМВ ф.С	528
Контр. ЭМО2	509
Контр. ЭМО2 ф.А	523
Контр. ЭМО2 ф.В	526
Контр. ЭМО2 ф.С	529
КСВ / Контроль В: Неиспр. обогр.	3071.6861.513
КСВ / Контроль В: Автомат ШП	3071.6861.514

Входы ФСУ

КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6	3071.6861.515
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3071.6861.516
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3071.6861.517
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3071.6861.518
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6	3071.6861.519
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3071.6861.520
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3071.6861.521
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3071.6861.522
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены	3071.6861.523
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3071.6861.524
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3071.6861.525
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3071.6861.526
КСВ / Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3071.6861.527
КСВ / Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3071.6861.528
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3071.6581.501
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.502
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.503
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.504
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3071.6581.505
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.506
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.507
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.508
КСВ / Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3071.6581.509
Работа ЭМВ	510
Работа ЭМВ ф.А	516
Работа ЭМВ ф.В	519
Работа ЭМВ ф.С	522
Работа ЭМО1	511
Работа ЭМО1 ф.А	514
Работа ЭМО1 ф.В	517
Работа ЭМО1 ф.С	520
Работа ЭМО2	512
Работа ЭМО2 ф.А	515
Работа ЭМО2 ф.В	518
Работа ЭМО2 ф.С	521
БКУ / БКУ : Ком. опер. вкл.	3431.6661.501
БКУ / БКУ : Ком. опер. откл.	3431.6661.502
БКУ / БКУ : Ком. вкл. СКРМ	3432.6661.501
БКУ / БКУ Ав.СКРМ: Ком. откл.	3432.6661.502
ФПВ / ФПВ: Ремонт	507
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены	3071.6901.502
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл.	3071.6901.503
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6	3071.6901.504
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр.	3071.6901.505
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.А	3071.6901.506
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.А	3071.6901.507
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.А	3071.6901.508
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.А	3071.6901.509
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.В	3071.6901.510
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.В	3071.6901.511
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.В	3071.6901.512
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.В	3071.6901.513
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.С	3071.6901.514
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.С	3071.6901.515
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.С	3071.6901.516
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.С	3071.6901.517
ЗН БСК: В. отключены	3071.501
КСВ: Ср. РЗ ШР(БСК)	3071.502

Входы ФСУ

КСВ: Ср. РЗ КР	3071.503
КСВ: Сборос	3071.504
КСВ: Разр. вкл. САУ	3071.505
УВ УПНКП / УВ УПНКП: Вкл. АПВ	3081.6911.501
УВ УПНКП / УВ УПНКП: УВ УПНКП	3081.6911.502
УВ / УВ: Ср. РЗ ШР(БСК)	3091.6921.501
УВ / УВ: Ср. РЗ КР	3091.6921.502
УВ / УВ: Ср. РЗ ЛЭП	3091.6921.503
Работа ЭМО1	511
Контр. ЭМО1	508
Работа ЭМО2	512
Контр. ЭМО2	509
УВ / УВ: Вкл. АПВ	3091.6921.504
Работа ЭМВ	510
Контр. ЭМВ	513
Работа ЭМО1 ф.А	514
Контр. ЭМО1 ф.А	522
Работа ЭМО2 ф.А	515
Контр. ЭМО2 ф.А	523
Работа ЭМВ ф.А	516
Контр. ЭМВ ф.А	524
Работа ЭМО1 ф.В	517
Контр. ЭМО1 ф.В	525
Работа ЭМО2 ф.В	518
Контр. ЭМО2 ф.В	526
Работа ЭМВ ф.В	519
Контр. ЭМВ ф.В	527
Работа ЭМО1 ф.С	520
Контр. ЭМО1 ф.С	528
Работа ЭМО2 ф.С	521
Контр. ЭМО2 ф.С	529
Работа ЭМВ ф.С	522
Контр. ЭМВ ф.С	528
УВ / УВ: УВ УПНКП	3091.6921.505

Блоки управления функциями

