

Входы ФСУ		
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл	3471.6551.501	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3471.6551.502	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3471.6551.503	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3471.6551.504	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.505	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3471.6551.506	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3471.6551.507	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3471.6551.508	
ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.509	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3471.6531.501	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3471.6531.502	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3471.6531.503	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3471.6531.504	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл	3471.6531.505	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3471.6531.506	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3471.6531.507	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3471.6531.508	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл	3471.6532.501	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3471.6532.502	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3471.6532.503	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3471.6532.504	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл	3471.6532.505	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3471.6532.506	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3471.6532.507	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3471.6532.508	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3471.6533.501	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3471.6533.502	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3471.6533.503	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3471.6533.504	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл	3471.6533.505	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3471.6533.506	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3471.6533.507	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.С	3471.6533.508	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3471.6534.501	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.А	3471.6534.502	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.В	3471.6534.503	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3471.6534.504	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3471.6534.505	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.А	3471.6534.506	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.В	3471.6534.507	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.С	3471.6534.508	

Входы ФСУ		
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.508	
ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	3461.6551.509	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл	3461.6531.505	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.506	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.507	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3461.6531.508	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3461.6532.505	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.506	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.507	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3461.6532.508	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл	3462.6551.501	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3462.6551.502	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3462.6551.503	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3462.6551.504	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл	3462.6551.505	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3462.6551.506	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3462.6551.507	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3462.6551.508	
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Ремонт	3462.6551.509	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл	3462.6531.501	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3462.6531.502	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3462.6531.503	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3462.6531.504	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл	3462.6531.505	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3462.6531.506	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3462.6531.507	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3462.6531.508	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл	3462.6532.501	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3462.6532.502	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3462.6532.503	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3462.6532.504	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл	3462.6532.505	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3462.6532.506	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3462.6532.507	
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3462.6532.508	

Входы ФСУ		
Модуль управл. ВЧПП: Запрет АПК	180.501	
Модуль управл. ВЧПП: Пуск ВЧ	180.502	
ДФЗ/ Контроль КС: Контакт АПК	0761.2011.501	
ДФЗ/ Контроль КС: Контакт АПК	0761.2011.502	
ДФЗ/ Контроль КС: Неиспр. ПП	0761.2011.503	
ДФЗ/ ДФЗ: Перевод на сигнал	0761.2031.501	
ДФЗ/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ	0761.2041.501	
ДФЗ/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.	0761.2041.502	
ДФЗ/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ	0761.2041.503	
НВЧ3/ Контроль КС: Вывод АПК	0771.2011.501	
НВЧ3/ Контроль КС: Контакт АПК	0771.2011.502	
НВЧ3/ Контроль КС: Неиспр. ПП	0771.2011.503	
НВЧ3/ НВЧ3: Перевод на сигнал	0771.2031.501	
НВЧ3/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ	0771.2041.501	
НВЧ3/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.	0771.2041.502	
НВЧ3/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ	0771.2041.503	
ВЧБ/ Контроль КС: Вывод АПК	0781.2011.501	
ВЧБ/ Контроль КС: Контакт АПК	0781.2011.502	
ВЧБ/ Контроль КС: Неиспр. ПП	0781.2011.503	
ВЧБ/ ВЧБ: Перевод на сигнал	0781.2031.501	
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ	0781.2041.501	
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.	0781.2041.502	
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ	0781.2041.503	

