

ЦОС.ХХ					
ХА1:1	IA B(B1) BB*		Идиф,а ДТЗ (1г)		
ХА1:2	IA B(B1) BB		Идиф,б ДТЗ (1г)		
ХА1:3	IB B(B1) BB*		Идиф,с ДТЗ (1г)		
ХА1:4	IB B(B1) BB		Иторм ДЗТ		
ХА1:5	IC B(B1) BB*		К2г (Идиф.а)		
ХА1:6	IC B(B1) BB		К2г (Идиф.б)		
ХА1:7	IA OB(B2) BB*		К2г (Идиф.с)		
ХА1:8	IA OB(B2) BB		К5г (Идиф.а)		
ХА1:9	IB OB(B2) BB*		К5г (Идиф.б)		
ХА1:10	IB OB(B2) BB		К5г (Идиф.с)		
ХА1:11	IC OB(B2) BB*		Идиф ДТЗ НП		
ХА1:12	IC OB(B2) BB		Иторм ДТЗ НП		
ХА1:13	I резерв*		ЗЮ ВВ*		
ХА1:14	I резерв		Инейтр*		
ХА1:15	UA*		la_нб		
ХА1:16	UA		lb_нб		
ХА1:17	UB*		lc_нб		
ХА1:18	UB		la BB		
ХА1:19	UC*		lb BB		
ХА1:20	UC		lc BB		
			lab BB		
			lbc BB		
			lca BB		
			la_скз BB		
			lb_скз BB		
			lc_скз BB		
			К2г (la BB)		
			К2г (lab BB)		
			К2г (lb BB)		
			К2г (lbc BB)		
			К2г (lc BB)		
			К2г (lca BB)		
			I2 BB		
			ЗЮ ВВ		
			ЗЮ НВ		
			Инейтр		
			Ua		
			Uab		
			Ub		
			Ubc		
			Uc		
			Uca		
			dU1		
			dl1		
			U1		
			I1		
			Ua		
			Ub		
			Uc		
			I2/I1		
			U2/U1		
			U2		
			ЗЮ/I1		
			ЗУО звезда		
			Убнн		
			Уни		
			Уиф		
			Уфж		
			Убнн фА		
			Убнн-фВ		
			Убнн фС		

Входы ФСУ					
	Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501			
	Общая логика: БИ ток B(B1) BB	90.502			
	Общая логика: БИ ток OB(B2) BB	90.503			
	Общая логика: БИ ток НВ	90.504			
	Общая логика: БИ ток. СП	90.505			
	Общая логика: БИ ток. ЗН	90.506			
	Общая логика: БИ напр. (зв.)	90.507			
	Общая логика: БИ напр. (тр.)	90.508			
	Общая логика: SA Откл. В(B1) ВН	90.509			
	Общая логика: SA Откл. OB (B2) ВН	90.510			
	Общая логика: SA УРОВ В(B1) ВН	90.511			
	Общая логика: SA УРОВ OB (B2) ВН	90.512			
	Общая логика: SA Откл. ЗНР	90.513			
	Общая логика: Вых. цепи разобраны	90.514			
	ДТЗ / КЦТ: Сброс	0611.1561.501			
	БНН / БНН: Автомат ТН	1511.4531.501			
	БНН / БНН: Фикс. неиспр. ЦН	1511.4531.502			
	Сброс	501			
	Сигнализация: Контр. ОТ терм.	91.502			
	Сигнализация: Дверь открыта	91.503			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Низк.ур.изол.ТТ ВВ	1231.3631.501			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Низк.ур.изол.ТТ Нб	1231.3631.502			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Низк.ур.изол.ТТ НВ	1231.3631.503			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Низк.ур.изол.ТТ Нейтр	1231.3631.504			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Авар.ур.изол.ТТ ВВ	1231.3631.505			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Авар.ур.изол.ТТ Нб	1231.3631.506			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Авар.ур.изол.ТТ НВ	1231.3631.507			
	ТС ТТ БСК / КИ ТТ: Авар.ур.изол.ТТ Нейтр	1231.3631.508			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В включен	3381.6551.501			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В фА включен	3381.6551.502			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В фВ включен	3381.6551.503			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В фС включен	3381.6551.504			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В фА отключен	3381.6551.505			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В фВ отключен	3381.6551.506			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В фС отключен	3381.6551.507			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К В отключен	3381.6551.508			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Ремонт	3381.6551.509			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 включен	3381.6531.501			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фА включен	3381.6531.502			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фВ включен	3381.6531.503			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фС включен	3381.6531.504			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3381.6531.505			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фВ отключен	3381.6531.506			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фС отключен	3381.6531.507			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3381.6531.508			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 включен	3381.6532.501			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фА включен	3381.6532.502			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фВ включен	3381.6532.503			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фС включен	3381.6532.504			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фА отключен	3381.6532.505			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фВ отключен	3381.6532.506			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фС отключен	3381.6532.507			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р2 фА отключен	3381.6532.508			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 включен	3381.6533.501			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фА включен	3381.6533.502			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фВ включен	3381.6533.503			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фС включен	3381.6533.504			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фА отключен	3381.6533.505			

Входы ФСУ					
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фА отключен	3381.6533.506			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фВ отключен	3381.6533.507			
	ФПВ В1(ЛВ) / ФПВ: Б/К Р3 фС отключен	3381.6533.508			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В фА включен	3471.6551.502			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В фВ включен	3471.6551.503			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В фС включен	3471.6551.504			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В фА отключен	3471.6551.505			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В фВ отключен	3471.6551.506			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В фС отключен	3471.6551.507			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.508			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Ремонт	3471.6551.509			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 включен	3471.6531.501			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фА включен	3471.6531.502			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фВ включен	3471.6531.503			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фС включен	3471.6531.504			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3471.6531.505			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фВ отключен	3471.6531.506			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фС отключен	3471.6531.507			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3471.6531.508			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 включен	3471.6532.501			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фА включен	3471.6532.502			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фВ включен	3471.6532.503			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фС включен	3471.6532.504			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фА отключен	3471.6532.505			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фВ отключен	3471.6532.506			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фС отключен	3471.6532.507			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р2 фА отключен	3471.6532.508			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 включен	3471.6533.501			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 фА включен	3471.6533.502			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 фВ включен	3471.6533.503			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 фС включен	3471.6533.504			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 фА отключен	3471.6533.505			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 фВ отключен	3471.6533.506			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р3 фС отключен	3471.6533.507			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 включен	3471.6543.501			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фА включен	3471.6543.502			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фВ включен	3471.6543.503			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фС включен	3471.6543.504			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фА отключен	3471.6543.505			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фВ отключен	3471.6543.506			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фС отключен	3471.6543.507			
	ФПВ В2(ОВ) / ФПВ: Б/К Р4 фА отключен	3471.6543.508			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В включен	3382.6551.501			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В фА включен	3382.6551.502			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В фВ включен	3382.6551.503			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В фС включен	3382.6551.504			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В фА отключен	3382.6551.505			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В фВ отключен	3382.6551.506			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В фС отключен	3382.6551.507			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К В отключен	3382.6551.508			
	ФПВ В3 / ФПВ: Ремонт	3382.6551.509			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К Р1 включен	3382.6531.501			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К Р1 фА включен	3382.6531.502			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К Р1 фВ включен	3382.6531.503			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К Р1 фС включен	3382.6531.504			
	ФПВ В3 / ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3382.6531.505			

Входы ФСУ		
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3382.6531.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фВ отключен	3382.6531.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фС отключен	3382.6531.508	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 включен	3382.6532.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фА включен	3382.6532.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фВ включен	3382.6532.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фС включен	3382.6532.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 отключен	3382.6532.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фА отключен	3382.6532.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фВ отключен	3382.6532.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фС отключен	3382.6532.508	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 включен	3382.6533.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фА включен	3382.6533.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фВ включен	3382.6533.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фС включен	3382.6533.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 отключен	3382.6533.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фА отключен	3382.6533.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фВ отключен	3382.6533.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фС отключен	3382.6533.508	
ЗНР: ЗНФ В1	0221.0881.501	
ЗНР: ЗНФ В2	0221.0881.502	
ЗНР: В3 отключен	0221.0881.503	
Контр. ЭМО1	502	
Контр. ЭМО1 ф.А	503	
Контр. ЭМО1 ф.В	504	
Контр. ЭМО1 ф.С	505	
Контр. ЭМВ	506	
Контр. ЭМВ ф.А	507	
Контр. ЭМВ ф.В	508	
Контр. ЭМВ ф.С	509	
Контр. ЭМО2	510	
Контр. ЭМО2 ф.А	511	
Контр. ЭМО2 ф.В	512	
Контр. ЭМО2 ф.С	513	
КСВ/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3071.6861.501	
КСВ/ Контроль В: Автомат ШП	3071.6861.502	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3071.6861.503	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3071.6861.504	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3071.6861.505	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3071.6861.506	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3071.6861.507	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3071.6861.508	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3071.6861.509	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3071.6861.510	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены	3071.6861.511	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3071.6861.512	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3071.6861.513	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3071.6861.514	
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3071.6861.515	
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3071.6861.516	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3071.6581.501	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.502	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.503	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.504	
КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3071.6581.505	
КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.506	
КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.507	
КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.508	